



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

APOSTILA - SECOP/DVCC/SGC

**SEGUNDA APOSTILA AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2024-FUNJEAM**

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS por intermédio do **FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - FUNJEAM**, neste ato representado pelo Presidente, Desembargador **JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES**, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 2024/000044893-00,

RESOLVE:

APROVAR, com fundamento legal no artigo 65, § 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, a **Segunda Apostila ao Contrato Administrativo nº 004/2024-FUNJEAM**, firmado com a empresa **OTTO SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**, relativo aos serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de alimentação ininterrupta do Contratante, que alimentam os equipamentos do Datacenter Principal, instalado no Edifício Sede Arnoldo Peres, e do Datacenter Backup, instalado no Fórum Henoch Reis, atinente ao reajuste baseado na Cláusula Décima Terceira do referido instrumento, correspondendo correspondendo à variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao período de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, sendo o índice acumulado aplicado de **4,8313%**.

AUTORIZAR o pagamento tão somente da importância, quando da efetiva utilização dos serviços, de **R\$ 13.020,24 (treze mil, vinte reais e vinte e quatro centavos)**, equivalente à diferença total dos valores devidos, sendo: R\$ 4.676,64 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) correspondendo ao reajuste contratual aplicado ao ITEM 1 - Serviço de Manutenção em Banco de Potência, R\$ 4.927,92 (quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) correspondendo ao reajuste contratual aplicado ao ITEM 2 - Serviço de Manutenção em Banco de Bateria, R\$ 1.009,68 (mil, nove reais e sessenta e oito centavos) correspondendo ao reajuste contratual aplicado ao ITEM 3 - Serviço de Manutenção em Autotransformador, R\$ 2.222,40 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) correspondendo ao reajuste contratual aplicado ao ITEM 4 - Serviço de Manutenção em Nobreak, R\$ 183,60 (cento e oitenta e três reais e sessenta centavos) correspondente ao reajuste contratual aplicado ao ITEM 5 - Serviço de Manutenção em Autotransformador, conforme tabela abaixo:

LOTE 01 - Datacenter Principal					
Item	Descrição	Qtd	Valor unit.	Valor total mensal	Valor total anual
01	Serviço de Manutenção em Banco de Potência: Modelo: 80 KVA;	02	R\$ 4.228,19	8.456,38	101.476,56

	<p>Tipo de Módulo de Potência: PM7;</p> <p>Potência Nominal de cada PM7: 6,7 KVA;</p> <p>Quantidade de PM7: 12;</p> <p>Máxima Corrente Trifásica de Entrada: 153,6 A;</p> <p>Máxima Corrente Trifásica de Saída: 116 A;</p> <p>Tensão de Entrada (Fase a Fase): 400 V + 15% - 20%;</p> <p>Tensão de Saída (Fase a Fase): 400 V + 1%;</p> <p>Frequência de Entrada: 50 Hz / 60 Hz;</p> <p>Frequência de Saída: 50 Hz / 60 Hz;</p> <p>Conexões de Entrada: Três Fases e um Neutro;</p> <p>Conexões de Saída: Três Fases e um Neutro;</p>				
02	<p>Serviço de Manutenção em Banco de Bateria:</p> <p>Número de Strings: 8;</p> <p>Número de Módulos de Baterias em série por String: 3;</p> <p>Número de Baterias por Módulo: 7;</p> <p>Especificação de cada Bateria: 12 V, 9 Ah, VRLA;</p>	02	R\$ 4.455,33	8.910,66	106.927,92
03	<p>Serviço de Manutenção em Autotransformador:</p> <p>Tensões Nominais: 220 V / 380 V;</p> <p>Potência Aparente Nominal: 120 KVA;</p>	02	R\$ 912,90	1.825,80	21.909,60
VALOR TOTAL (LOTE 01): R\$ 230.314,08					

LOTE 02 - Datacenter Backup

Item	Descrição	Qtd	Valor unit.	Valor total mensal	Valor total anual
04	<p>Serviço de Manutenção em Nobreak:</p> <p>Modelo: RIELLO UPS 20 A0;</p> <p>Potência Nominal: 20 KVA;</p> <p>Máxima Corrente Trifásica de Entrada: 38 A;</p>	02	R\$ 2.009,27	R\$ 4.018,54	R\$ 48.222,48

	Máxima Corrente Trifásica de Saída: 29 A; Tensão de Entrada (Fase a Fase): 380 - 415 V; Tensão de Saída (Fase a Fase): 380/400/415 V; Frequência de Entrada: 50Hz / 60Hz; Frequência de Saída: 50Hz / 60Hz; Conexões de Entrada: Três Fases e um Neutro; Conexões de Saída: Três Fases e um Neutro;				
05	Serviço de Manutenção em Autotransformador: Tensões Nominais: 220 V / 380 V; Potência Aparente Nominal: 2 X 15 kVA;	02	R\$ 165,99	R\$ 331,98	R\$ 3.983,76
VALOR TOTAL (LOTE 02): R\$ 52.206,24					
VALOR GLOBAL (LOTE 01 + LOTE 02) : R\$ 282.520,32					

Manaus/AM, 11 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente
Desembargador **JOMAR RICARDO SAUNDERS FERNANDES**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas



Documento assinado eletronicamente por **Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Desembargador de Justiça**, em 11/06/2025, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2221881** e o código CRC **7F9A1ADE**.