

**Zimbra****lazaro.queiroz@tjam.jus.br**

---

**Re: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Ata Sistemas**

---

**De :** Diogo Mendonça de Sousa  
<mendonca.diogo@tjam.jus.br>

Qua, 18 de set de 2019 08:21

**Assunto :** Re: Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Ata Sistemas

**Para :** Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz  
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

**Cc :** Josiel Nantes dos Santos Junior  
<josiel.nantes@tjam.jus.br>, Thiago Facundo Magalhães Franco <thiago.franco@tjam.jus.br>, Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação <ti@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Em resposta ao questionamento abaixo, segue a manifestação técnica da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

1) O ofertado na Proposta atende ao exigido no termo de referência?

Resposta:

A proposta não atende ao exigido no termo de referência pelo seguinte motivo:

a) No item 6.1 do Termo de referência, pede-se que a entrada do nobreak suporte uma variação de tensão de no mínimo +/- 25% enquanto que nas especificações técnicas da proposta a informação é de que a variação suportada é de +10% e -15%.

Atenciosamente,

Diogo Mendonça de Sousa  
Técnico em Telecomunicações - CREA-AM 041214604-5  
Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - TJAM  
2129-6767

---

**De:** "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

**Para:** "Josiel Nantes dos Santos Junior" <josiel.nantes@tjam.jus.br>, "Thiago Facundo Magalhães Franco" <thiago.franco@tjam.jus.br>, "Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação" <ti@tjam.jus.br>

**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

**Enviadas:** Terça-feira, 17 de setembro de 2019 10:49:11

**Assunto:** Diligência PE 036/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - Ata Sistemas

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **036/2019** (PA nº 2019/8229) da Licitante classificada sob análise.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os catálogos apresentados atendem às especificações técnicas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

1) O ofertado na Proposta atendo ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 17/09/2019, às 14h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz  
Estagiário  
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM  
2129-6743

---