

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2025 - Análise técnica de proposta - ITENS 3 E 7 - VG IMPORTACAO LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

17 de julho de 2025 às 11:26

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 014/2025** (SEI n.º 2025/000010572-00) da Licitante classificada sob análise para os itens 3 e 7, empresa VG IMPORTACAO LTDA, CNPJ 03.312.579/0001-16, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à SEINF:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **17/07/2025, às 13:00h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

5 anexos

 **FICHA TECNICA PISO TETO.pdf**
98K

 **FICHA TECNICA DE PAREDE.pdf**
112K

 **INMETRO.pdf**
146K

 **CATALOGO.pdf**
1137K

 **PROPOSTA E DECLARACAO.pdf**
12891K

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

17 de julho de 2025 às 13:16

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, em continuidade à análise da proposta apresentada pela empresa VG IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.312.579/0001-16, referente ao Pregão Eletrônico n.º 014/2025 (SEI n.º 2025/000010572-00), encaminhamos manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura quanto à Proposta de Preços:

1. Os itens apresentados na proposta, de forma geral, atendem ao solicitado. Contudo, o Item 07 apresenta inconsistência entre o modelo informado na proposta e os modelos constantes no catálogo técnico apresentado. O arquivo intitulado "Ficha Técnica Piso Teto" refere-se, na verdade, a equipamentos do tipo cassete, que não correspondem ao tipo exigido no Termo de Referência para o item em questão. Verifica-se, portanto, que o catálogo enviado não contempla o modelo proposto na proposta comercial e pode ter sido enviado de forma equivocada.

2. A proposta apresentada é considerada exequível nas condições e percentuais informados; e

3. Recomenda-se que a empresa seja diligenciada para envio da ficha técnica correta do Item 07, correspondente ao modelo informado na proposta: VG01PTINV48INT / VG01PTINV48EXT.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

[Texto das mensagens anteriores oculto]