

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2025 - Análise técnica de proposta - NEW ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

23 de julho de 2025 às 09:59

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>

Senhoras e Senhores,

Em atenção ao solicitado pela Coordenadoria de Licitação, apresento a manifestação técnica referente à proposta apresentada pela empresa NEW ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.220.286/0001-51, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 015/2025 – TJAM, cujo objeto é o fornecimento, instalação e manutenção contínua de 08 (oito) elevadores de passageiros.

1. Após análise da Proposta de Preços e dos catálogos técnicos da fabricante Ortobras anexados pela licitante, verifica-se que os elementos apresentados atendem, em sua maioria, às exigências técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Contudo, foi identificado um erro no item 05 da proposta, onde consta 12 paradas, quando o correto, conforme o Termo de Referência, são 5 paradas. Trata-se de uma inconsistência objetiva, que exige correção formal por parte da empresa, a fim de adequar integralmente a proposta às especificações técnicas do edital, sem impacto no escopo ou nos valores apresentados.

2. A proposta é exequível e compatível com o valor estimado, incluindo todos os encargos e custos previstos.

3. A proposta não atende integralmente ao Termo de Referência pois o número de paradas informado no item 05, que diverge do exigido. Recomenda-se que a empresa seja diligenciada a corrigir esse item, para fins de adequação da proposta aos parâmetros técnicos estabelecidos.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
DVMANUT

Em ter., 22 de jul. de 2025 às 13:42, COLIC <colic@tjam.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]