

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 - Análise técnica de proposta - 59.527.180 MARCUS VINICIUS DE MOURA MOREIRA ANDRADE DA SILVA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

10 de novembro de 2025 às 14:22

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?


Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **11/11/2025, às 10:00h**.


Atenciosamente,

Erika Rodrigues

COLIC/TJAM

2 anexos

 **_Pregao_Eletronico_900442025.pdf_assinado (1).pdf**
157K

 **LG_Catalogue_Scroll Compressor.pdf**
4754K

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

11 de novembro de 2025 às 09:14

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Prezados (as)

Em atenção ao e-mail recebido, que solicita a manifestação técnica deste Setor Demandante sobre a proposta da empresa MARCUS VINICIUS MOURA (CNPJ: 59.527.180/0001-07), referente ao Pregão Eletrônico N.º 044/2025, informamos:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Sim, o objeto ofertado atende integralmente aos requisitos técnicos do Termo de Referência (Anexo IV). A proposta é tecnicamente compatível com todas as especificações essenciais exigidas, conforme detalhado abaixo:

Produto: Compressor do tipo Scroll Inverter

Referência: Modelo JQC068MAA

Gás Refrigerante: R410A

Tensão: 540VDC (trifásico)

Marca: LG

Garantia: A proposta oferece "1 Ano" de garantia, atendendo ao mínimo de 12 (doze) meses exigido no item 6.7.1 do TR.

Observação: Verificamos que a proposta não inclui o valor por extenso, a observação sobre custos ("Observação: Estão inclusos nos preços...") e a Declaração de Capacidade ("Declaro que possuo capacidade operacional..."), conforme solicitado no modelo do Anexo III do Edital.

2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Sim, a proposta é considerada exequível. O valor total ofertado foi de R\$ 77.992,00, o que representa um valor unitário de R\$ 19.498,00.

Embora este valor esteja aproximadamente 44% abaixo do valor unitário estimado (R\$ 34.942,27), ele não se enquadra no critério de inexequibilidade. A própria pesquisa de mercado que compõe o "Mapa de Preços" (Anexo do ETP) demonstrou grande variação de valores, identificando cotações de R\$ 22.490,00 (Fornecedor 04) e R\$ 27.036,90 (Fornecedor 03).

O valor ofertado (R\$ 19.498,00) está apenas 13,3% abaixo da menor cotação obtida pela Administração (R\$ 22.490,00), sendo, portanto, um preço compatível com o mercado e plenamente exequível.

3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Sim. Visto que o objeto ofertado atende tecnicamente ao Termo de Referência, as omissões são de natureza formal (adequação ao modelo do Anexo III). Podem ser solicitados em diligência para a adequação da proposta ao Anexo III a inclusão do valor por extenso, A inclusão da observação sobre os custos e a inclusão da Declaração de Capacidade.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
DVMANUT

[Texto das mensagens anteriores oculto]