

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 - Análise técnica de proposta - HORIZON TATICAL EXPORT LTDA

2 mensagens

Colic <colic@tjam.jus.br>

11 de novembro de 2025 às 14:38

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **12/11/2025, às 11:00h**.

Atenciosamente,



André Luis da Paixão e Silva
Membro da COLIC-TJAM
Fone/WA BuSineSS: (92) 2129-6743

5 anexos

- PROPOSTA E FICHA TECNICA COMPRESSOR LG JQC068MAA.pdf
156K
- ATESTADO CAPACIDADE TECNICA TURBINA HORIZON.pdf
123K
- NFE TURBO COMPRESSOR 2 MARINHA NITEROI.pdf
29K
- NF COMPRESSOR HITACHI TRIBUNAL BAHIA.pdf
29K
- NF TURBO COMPRESSOR 1.pdf
29K

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

12 de novembro de 2025 às 10:11

Para: Colic <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Prezados (as)

Em atenção ao e-mail recebido, que solicita a manifestação técnica deste Setor Demandante sobre a proposta da empresa HORIZON TATICAL EXPORT LTDA, referente ao Pregão Eletrônico N.º 044/2025, informamos:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Sim, o objeto ofertado atende integralmente aos requisitos técnicos do Termo de Referência (Anexo IV). A proposta é tecnicamente compatível com todas as especificações essenciais exigidas, conforme detalhado abaixo:

Produto: Compressor do tipo Scroll Inverter

Referência: Modelo JQC068MAA

Gás Refrigerante: R410A

Tensão: 540VDC (trifásico)

Marca: LG

Observação: Embora tecnicamente aprovada, verificamos que a proposta está com valor total errado (R\$ 684,00), apesar de o valor por extenso está correto. Outra inconformidade formal é que a observação sobre custos ("Observação: Estão inclusos nos preços...") não está completa, além da ausência da Declaração de Capacidade ("Declaro que possuo capacidade operacional..."), conforme solicitado no modelo do Anexo III do Edital.

2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Sim, a proposta é considerada exequível. O valor total ofertado foi de R\$ 77.995,80, o que representa um valor unitário de R\$ 19.498,95.

Embora este valor esteja aproximadamente 44% abaixo do valor unitário estimado (R\$ 34.942,27), ele não se enquadra no critério de inexequibilidade. A própria pesquisa de mercado que compõe o "Mapa de Preços" (Anexo do ETP) demonstrou grande variação de valores, identificando cotações de R\$ 22.490,00 (Fornecedor 04) e R\$ 27.036,90 (Fornecedor 03).

O valor ofertado (R\$ 19.498,95) está apenas 13,3% abaixo da menor cotação obtida pela Administração (R\$ 22.490,00), sendo, portanto, um preço compatível com o mercado e plenamente exequível.

3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Sim. Visto que o objeto ofertado atende tecnicamente e o preço é exequível, podem ser solicitados em diligência proposta retificada para a adequação ao Anexo III, quanto à observação e declaração de capacidade e a correção do valor total.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
DVMANUT

[Texto das mensagens anteriores oculto]