

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 - Análise técnica de proposta - F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

25 de novembro de 2025 às 11:09

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **25/11/2025, às 12:00h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM



PROPOSTA_DE_PRECOS_-_PE_900442025_-_TJAM_-_F_A_DOS_SANTOS_assinado.pdf

1211K

Paulo Araújo <henrique.araujo@tjam.jus.br>

25 de novembro de 2025 às 11:15

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>

Prezados,

Encaminha-se a manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura quanto à proposta apresentada pela licitante F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Sim. A proposta atende ao exigido no Termo de Referência e as especificações técnicas (Compressor LG, Modelo JQC068MAA, Gás R410A, Tensão 540VDC).

A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

A proposta é exequível.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paulo Henrique Gomes Araújo - Analista Judiciário

Divisão de Manutenção - SEINF

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas