
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025 - Análise técnica de proposta - ASL SERVICOS & EQUIPAMENTOS LTDA

Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

10 de dezembro de 2025 às 08:35

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Paulo Araújo <henrique.araujo@tjam.jus.br>

Prezados(as),

Em atenção ao e-mail recebido, que solicita a manifestação técnica deste Setor Demandante sobre a Proposta de Preços apresentada pela Licitante ASL SERVIÇOS & EQUIPAMENTOS LTDA, informamos o que se segue:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Parcialmente.

1.1. A proposta deve seguir rigorosamente o modelo do Anexo III do Edital quanto às colunas ("item", "descrição", "unidade", "quantidade", "valor unitário" e "valor total"). O texto na coluna "Descrição" deve transcrever a especificação completa do Termo de Referência: "Compressor do tipo Scroll Inverter com gás refrigerante R410A, Referência JQC068MAA, para modelos das unidades condensadoras tipo VRF LG e tensão de 3/540VDC (trifásico)".

1.2. Embora a proposta cite a marca/modelo corretos (LG / JQC068MAA), a Ficha Técnica anexada pela empresa apresenta divergências que geram dúvida sobre a exata identidade do produto. A ficha cita o modelo "JQC068MAC"

2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Sim. O valor unitário ofertado é de R\$ 33.890,00 (total R\$ 135.560,00). Este valor está abaixo do estimado pela Administração (R\$ 34.942,27 / Total R\$ 139.769,08) e é considerado exequível.

3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Sim. A proposta contém vícios formais e técnicos sanáveis. Recomenda-se a realização de diligência para solicitar:

3.1. Envio de Proposta Comercial retificada, incluindo a descrição detalhada do objeto (conforme texto do TR) e alinhada exatamente à tabela apresentada no Anexo III do Edital.

3.2. Apresentação de catálogo técnico que comprove inequivocamente que o compressor ofertado é o modelo exato solicitado (JQC068MAA), sanando a dúvida gerada pela ficha técnica anterior.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
DV MANUT

[Texto das mensagens anteriores oculto]