

---

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO 054/2025

---

COLIC <colic@tjam.jus.br>

28 de novembro de 2025 às 15:37

Para: Rauny dos Santos Pena Forte <rauny.forte@tjam.jus.br>, SETIC <setic@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Segue Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2025, SEI 2025/000015233-00.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 03 (três) dias úteis, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 03/12/2025, motivo pelo qual, à SETIC é estabelecido prazo até dia 02/12/2025, às 12:00h.

Atenciosamente,

Anna Andrade  
Membro da COLIC

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

### 2 anexos



image001.png  
34K



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.pdf  
351K



## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Á TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.

Pregão Eletrônico nº 054/2025.

Prezados,

A empresa XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.571.803/0001-80, vem por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos;

### Questionamento 1

- Item 1.6.6. (Termo de Referência) - Considerando a essencialidade e especificidade do objeto (composição de 02 baterias internas), será exigida amostra do licitante provisoriamente vencedor, e em caso de desclassificação, do seguinte na ordem de classificação, sucessivamente. Após convocado, o licitante deverá entregar a amostra/protótipo à Divisão de Suporte e Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação (DVSGATIC/SETIC), situada à Avenida Humberto Calderaro Filho, S/N, Bairro São Francisco, CEP: 69079-265 - Fórum Ministro Henoch Reis, 1º Andar e Setor 4, no **prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, impreterivelmente.**

Gostaríamos de saber se caso **NECESSARIO** seriam aceitos pedidos de prorrogação para a entrega da amostra solicitada, dado o fato que a ANAC proíbe o transporte aéreo de baterias de lítio e este transporte também não é realizado pelos correios, sendo nossa única opção de envio transportadoras que informam um prazo de em média de 25 dias.

Ressaltamos que as entregas serão realizadas no prazo estabelecido, e que somente seriam necessárias prorrogação de prazo para a amostra solicitada!

### Questionamento 2

- Item 1.3.8.1.9 Regulação Saída: ±6% em bateria, **±1% para operação rede;**



A regulação solicitada é presente exclusivamente em modelos Online de Dupla Conversão, sendo o comum a regulação de  $\pm 10\%$  para equipamentos semi-senoidais, conforme citado no item 1.3.8.1.7 do edital, poderíamos interpretar apenas como um erro de digitação, já que o restante do descritivo caracteriza um modelo senoidal por aproximação.

Lembrando que, modelos online de dupla conversão possuem preços superiores, o que pode acarretar em um possível fracasso do certame por não levar em consideração os preços praticados para estes modelos.

### **Questionamento 3**

- No item 1.3.8 é solicitado tensão 110 volts ou bivolt.

Mas nos itens 1.3.8.1.8 é especificado que a tensão de entrada é 115/220v.

Devemos considerar que o modelo solicitado é bivolt e não somente 110V (monovolt)?

Serra – ES, 28 de Novembro de 2025.

---

**XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,**

CNPJ: 35.571.803/0001-80

**ELCIO FERREIRA PENTEADO**

CPF: 840.558.049-20

**Sócio Administrador**