

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2026 - Análise técnica de proposta - TORO ELEVADORES LTDA

Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

4 de fevereiro de 2026 às 13:48

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Prezados (as),

Em atenção ao solicitado e após análise da Proposta Retificada e dos documentos técnicos complementares apresentados pela empresa TORO ELEVADORES LTDA, a Divisão de Manutenção manifesta-se:

*1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?*

**RESPOSTA: SIM.**

A licitante sanou as pendências apontadas na diligência. A Proposta de Preços Atualizada retificou o Prazo de Entrega para 09 (nove) meses, alinhando-se integralmente ao item 6.1 do Termo de Referência. Adicionalmente, os Catálogos Oficiais e Desenhos Técnicos apresentados comprovam que o equipamento ofertado (Modelo Tesla E29) possui as características dimensionais e funcionais exigidas (capacidade de 12 passageiros, velocidade de 90m/min, motor sem engrenagem e alta eficiência energética).

*2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?*

**RESPOSTA: SIM.**

O valor global de R\$ 1.029.390,00 apresenta um desconto de aproximadamente 12,15% em relação ao orçamento estimado, patamar considerado exequível e vantajoso para a Administração.

*3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?*

**RESPOSTA: NÃO SE APLICA.**

Considerando que a proposta retificada e a documentação técnica anexa atendem a todos os requisitos do Edital e do Termo de Referência, não restam pendências técnicas a serem sanadas nesta fase.

**CONCLUSÃO:** Diante do exposto, esta Divisão de Manutenção considera a proposta da empresa TORO ELEVADORES LTDA TECNICAMENTE ACEITA e apta para o prosseguimento do certame.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

[Texto das mensagens anteriores oculto]