

PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2026 - Análise técnica de proposta - AMZ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

19 de março de 2026 às 12:52

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Nilson Monteiro de Oliveira <nilson.oliveira@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Pregão Eletrônico N° 019/2026

Processo Administrativo nº 2025/000050321-00

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um sistema de geração emergencial de energia, ou grupo gerador, abrangendo quadros elétricos, fiação, componentes e aparelhos diversos a serem implantados na Escola Superior de Magistratura do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise, a fim de subsidiar os trabalhos desta Coordenadoria de Licitação quanto à aceitabilidade da oferta.

Esclarece-se que a verificação da adequação da proposta ao Projeto Básico será fundamental para a continuidade do certame.

Diante do exposto, solicita-se manifestação dessa **SEINF** acerca dos seguintes pontos:

1. O objeto ofertado na proposta atende às exigências previstas no **Projeto Básico**?
2. A proposta apresentada mostra-se **exequível**, considerando as condições e percentuais informados?
3. Em caso de eventual não atendimento, há **documento(s) ou informação(ões) técnica(s)** que possam ser solicitados em diligência, com vistas ao eventual saneamento da proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **20/03/2026, às 10:00h**.


Sendo necessário mais tempo para análise, favor comunicar a necessidade de dilação do prazo.

Atenciosamente,

--


Juliane Cardoso Silva de Queiroz

Membro COLIC

 2 - AMZ GERADORES - CATALOGO DP750 (1)
(1).pdf

 3 - PLANILHA-DE-EXEQUIBILIDADE NOVA.pdf

 4 - LICITAÇÃO TJ AM BDI.pdf

 5 - NF 346 ENTRADA DIY POWER SYSTEM
CHINA CO., LTD.pdf

6 - declaração de importação.pdf

7 - AMZCOM_DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE
BALANÇO CONTÁBILAssinado.pdf

PROPOSTA E PLANILHA DE
EXEQUIBILIDADE.pdf

Nilson Monteiro de Oliveira <nilson.oliveira@tjam.jus.br>

20 de março de 2026 às 09:49

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>

Prezados(as),

Em resposta aos questionamentos objetivamente realizados pela COLIC, quanto à Análise técnica da proposta da empresa AMZ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA, seguem as considerações desta Secretaria de Infraestrutura:

1. O objeto ofertado na proposta atende às exigências previstas no Projeto Básico? **Não**, objetivamente com relação aos tópicos listados abaixo:
 - o O item 7.1.1.3 do Termo de Referência especifica que a potência de standby deve ser **igual ou superior a 750kVA**, no entanto, a especificação técnica do catálogo do produto ofertado informa potência inferior e, portanto, não conforme com a especificação requerida;
 - o O item 7.1.2.2 do Termo de Referência especifica que a QTA deve ser composta por **disjuntores de caixa aberta motorizados (com acionamento e motorização em 24Vdc)**, que diverge da especificação técnica constante do catálogo fornecido, que informa como elemento de comutação chave reversora e, portanto, não conforme com a especificação requerida;
2. A proposta apresentada mostra-se **exequível**, considerando as condições e percentuais informados? A empresa apresentou documentos comprobatórios da exequibilidade financeira do fornecimento, porém, como o equipamento não está de acordo com as especificações requeridas, não será possível considerar válidas as alegações.
3. Em caso de eventual não atendimento, há **documento(s) ou informação(ões) técnica(s)** que possam ser solicitados em diligência, com vistas ao eventual saneamento da proposta? Entendemos que as especificações técnicas fornecidas foram suficientes para realização da análise de aderência aos requisitos técnicos do objeto, não havendo dúvidas nem documentação adicional necessária.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Nilson Monteiro de Oliveira



Analista Judiciário - Eng. Elétrica - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

(92) 3303-5247 / (92) 99183-4760