



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESCLARECIMENTOS - TJ/AM/SECOP/COLIC

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. **019/2026**, Processo Administrativo nº **2025/000050321-00**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um sistema de geração emergencial de energia, ou grupo gerador, abrangendo quadros elétricos, fiação, componentes e aparelhos diversos a serem implantados na Escola Superior de Magistratura do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no <https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2026/pregoes-eletronicos-6/pregao-eletronico-n-019-2026/esclarecimentos-impugnacoes-recursos-214>

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa INGRID MARINHO FREITAS, o Sr. Pregoeiro apresenta a resposta, fundamentada pelo Setor Técnico Demandante, conforme segue:

RESPOSTA DA SEINF:

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 - TJAM, esta Secretaria de Infraestrutura informa objetivamente os seguintes tópicos:

- Há projetos do gerador ao ponto que será interligado? **Sim;**
- O local onde ficará o gerador é nivelado? **Sim, está em fase de construção uma ampliação anexa à Subestação, prevendo radier de instalação do Gerador;**
- É possível o encaminhamento de fotos do local? **Não, o local encontra-se em obras e, portanto, foi sugerida visita técnica ao local;**
- Será necessário a construção de base de concreto para acomodação do gerador? **Não;**
- Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? **Está definido no objeto a metragem e especificação do condutor que será necessário para interligar o gerador à QTA;**
- É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição? **Não pois o mesmo encontra-se em fase de construção por parte da Contratante (TJAM) Necessitamos de digramas, plantas, projetos para nortear essa instalação. Será disponibilizado à empresa que ganhar o certame.**
- Como será instalado essa infraestrutura, (do gerador até o quadro de distribuição) será aparente ou embutida? **O encaminhamento de condutores será disponibilizado para que a empresa realize o fornecimento e instalação dos condutores por meio de leitos embutidos no piso da área que está sendo construída para abrigar o gerador;**
- Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado? **Não;**
- O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso como caminhão munck? **Sim.**

Tendo em vista a manifestação do Setor Técnico, segue mantida a Sessão Pública designada para o dia 19/03/2026 às 10:00h (Horário de Brasília) para abertura do certame.

Manaus-AM, data registrada no Sistema.

André Luis da Paixão e Silva

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIS DA PAIXAO E SILVA, Servidor**, em 16/03/2026, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2772998** e o código CRC **EA993E02**.

Pedido de Esclarecimento -PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 - TJAM

5 mensagens

Ingrid Freitas <licitacao@leaoenergia.com.br>
Para: cpl@tjam.jus.br
Cc: projetos06@leaoenergia.com.br

10 de março de 2026 às 16:13

Prezados,

Boa tarde,

Encaminhamos abaixo, pedido de esclarecimento acerca PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 - TJAM

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de um sistema de geração emergencial de energia, ou grupo gerador, abrangendo quadros elétricos, fiação, componentes e aparelhos diversos a serem implantados na Escola Superior de Magistratura do Amazonas, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

- A Instalação elétrica, incluindo **mão de obra e fornecimento de materiais (cabos de força e infraestrutura)**, para interligação do gerador, será de fornecimento da **Contratante ou da contratada??** Ou se trata exclusivamente da aquisição do gerador com serviços de comissionamento e start-up, **sem serviços de instalação elétrica?**

Caso tenha instalação elétrica e fornecimento de materiais, com passagens de cabos e SEJA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, necessitamos de informações acerca:

- Há projetos do gerador ao ponto que será interligado?
- O local onde ficará o gerador é nivelado? É possível o encaminhamento de fotos do local?
- Será necessário a construção de base de concreto para acomodação do gerador? Ou será de responsabilidade da contratante?
- Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição?
- Necessitamos de digramas, plantas, projetos para nortear essa instalação.
- Como será instalado essa infraestrutura, (do gerador até o quadro de distribuição) será aparente ou embutida?
- Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado...? É possível o encaminhamento de fotos?
- O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso como caminhão munck?

Atenciosamente,



Ingrid Marinho Freitas
Consultoria, Estratégica
em Licitações

43 3294-6444 - Ramal 43523
licitacao@leaoenergia.com.br
www.leaoenergia.com.br
Unidade Londrina - PR

@leaoenergia
f @ in

COLIC <colic@tjam.jus.br>

11 de março de 2026 às 14:00

Para: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akil@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, Nilson Monteiro de Oliveira <nilson.oliveira@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Segue Pedido de Esclarecimento referente ao certame **Pregão Eletrônico nº 019/2026**, SEI 2025/000050321-00

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 03 (três) dias úteis, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 19/03/2026, motivo pelo qual, à **SEINF** é estabelecido prazo até amanhã, dia **12/03/2026, às 10h**, para resposta.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Juliane Cardoso Silva de Queiroz
Membro COLIC

COLIC <colic@tjam.jus.br>

12 de março de 2026 às 14:44

Para: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akil@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, Nilson Monteiro de Oliveira <nilson.oliveira@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Reitera-se o envio do Pedido de Esclarecimento referente ao certame **Pregão Eletrônico nº 019/2026**, SEI 2025/000050321-00

Solicita-se a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados. .

Ressalte-se, que em cumprimento à Cláusula 4ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 03 (três) dias úteis, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 19/03/2026, motivo pelo qual, à **SEINF** é estabelecido prazo até amanhã, dia **13/03/2026, às 10h**, para resposta.

Caso haja necessidade de dilação de prazo, solicita-se a gentileza de manifestação indicando a nova previsão para atendimento da demanda.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nilson Monteiro de Oliveira <nilson.oliveira@tjam.jus.br>

13 de março de 2026 às 10:25

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akil@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>

Prezados,

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2026 - TJAM, esta Secretaria de Infraestrutura informa objetivamente os seguintes tópicos:

- Há projetos do gerador ao ponto que será interligado? **Sim**
- O local onde ficará o gerador é nivelado? **Sim, está em fase de construção uma ampliação anexa à Subestação, prevendo radier de instalação do Gerador;**
- É possível o encaminhamento de fotos do local? **Não, o local encontra-se em obras e, portanto, foi sugerida visita técnica ao local;**
- Será necessário a construção de base de concreto para acomodação do gerador? **Não**
- Qual a metragem de cabos elétricos que deverá ser utilizado para conexão do gerador ao quadro de distribuição? **Está definido no objeto a metragem e especificação do condutor que será necessário para interligar o gerador à QTA;**
- É possível enviar fotos do local da instalação e do quadro de distribuição? **Não pois o mesmo encontra-se em fase de construção por parte da Contratante (TJAM)**
- Necessitamos de digramas, plantas, projetos para nortear essa instalação. **Será disponibilizado à empresa que ganhar o certame.**
- Como será instalado essa infraestrutura, (do gerador até o quadro de distribuição) será aparente ou embutida? **O encaminhamento de condutores será disponibilizado para que a empresa realize o fornecimento e instalação dos condutores por meio de leitos embutidos no piso da área que está sendo construída para abrigar o gerador;**
- Terá alguma adequação da parte civil como quebra e recomposição de parede, remoção de telhado? **Não**
- O local de entrega do grupo gerador tem fácil acesso como caminho munck? **Sim**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

Nilson Monteiro de Oliveira



Analista Judiciário - Eng. Elétrica - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

(92) 3303-5247 / (92) 99183-4760

Ingrid Freitas <licitacao@leaoenergia.com.br>

16 de março de 2026 às 08:38

Para: cpl@tjam.jus.br

Cc: projetos06@leaoenergia.com.br, colic@tjam.jus.br

Prezados,

Bom dia,

Por gentileza, há algum retorno acerca do pedido de esclarecimento solicitado?

Atenciosamente,





INGRID MARINHO FREITAS

Consultoria, Estratégica em Licitações

 (43) 3294-6444 - Ramal 43523

 licitacao@leaoenergia.com.br

 www.leaoenergia.com.br

 Matriz - Londrina-Pr



[Texto das mensagens anteriores oculto]