

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2026 - Análise técnica da proposta - JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA - Lote 1

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

17 de abril de 2026 às 08:40

Para: Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Processo SEI nº: 2025/000025633-00
Pregão Eletrônico nº 020/2026
Licitante: JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA, CNPJ 34.534.869/0001-38
Referência: Lote 1

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **17/04/2026, às 10:00h.**

Atenciosamente,

Lívia Vásquez
COLIC/TJAM

2 anexos



Anexo_Planilha_Modelo.xlsx
376K



Proposta Haroldo.pdf
215K

Paulo Araújo <henrique.araujo@tjam.jus.br>

17 de abril de 2026 às 09:22

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se a manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura quanto à Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2026** da Licitante classificada sob análise, empresa **JOSE HAROLDO GEMAQUE FERREIRA**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

O objeto ofertado na Proposta não atende ao exigido no Termo de Referência. A proposta está incorreta, a licitante deve informar o valor unitário por posto de trabalho, o valor mensal e o valor total anual. Ademais, os valores apresentados na proposta não correspondem aos valores calculados na planilha.

Para as planilhas de Artífice, Auxiliar de refrigeração, Mecânico de Refrigeração, Técnico de Refrigeração e Supervisor:

- Conforme já informado anteriormente durante diligência a outras licitantes, há duplicidade na Provisão de Férias (Item 4.1.6): Identificou-se a manutenção do percentual de 8,33% no item 4.1.6 (Módulo 4). Conforme a metodologia adotada pelo TJAM, o custo integral das férias e do adicional (1/3) já está absorvido no Submódulo 2.1 (11,11%). A permanência do item 4.1.6 configura dupla contagem, inflacionando artificialmente o custo unitário do posto de trabalho. Portanto o item 4.1.6. deve estar zerado.
- O valor unitário da passagem está incorreto, o valor atual é R\$ 5,00.
- A licitante deve inserir o valor em moeda (R\$) nas planilhas de equipamentos e consumíveis.
- Não há previsão no Termo de Referência de custo de veículo. Portanto, o valor deve ser zerado.
- A licitante deverá comprovar $GIIIL/RAT = SAT = RAT AJUSTADO = (RAT \times FAP)$ mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo.

A licitante não apresentou na sua proposta os preços para os seguintes itens:

B - PLANILHA DE REFERÊNCIA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA SERVIÇOS E MATERIAIS SOB DEMANDA – PROVISÃO ANUAL		
Descrição	UN	Valor Unitário
Serviço de Rebobinamento de Motor Elétrico de 1,5 CV - Trifásco, com substituição de rolamentos, tampas, ventoinhas e pintura	svç	
Revisão completa de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência até 15 CV	svç	
Revisão completa de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência até 20 CV	svç	
Placa evaporadora Multi LG EBR81221804	und	
Bomba de Drenagem 230V IDP-407A	und	
Válvula de Expansão LG DFAGU Aju36719711	und	
Bomba de dreno evaporadora IDP 4012A	und	
Placa Display LG receptora 6871A20096T	und	
Placa sub condensadora split LG VRF EBR65990101	und	
Sensor de Oleo compressor inverter AJJ73639907	und	
Motor ventilador VRF DC310V 8P	und	
Sensor Temperatura Triplo 5+5+200K Lg Ebg61826501	und	

2) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Não é possível avaliar a exequibilidade da proposta, considerando que a proposta da licitante está incompleta.

3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

As diligências necessárias estão apontadas no item 1.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paulo Henrique Gomes Araújo - Analista Judiciário
Divisão de Manutenção - SEINF
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas