

PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2026 - Análise técnica da documentação complementar - G V SERVICOS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA - Lote 1

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

14 de maio de 2026 às 12:02

Para: Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, "Garcez, Marcelo" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>, Paulo Araújo <henrique.araujo@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>

Processo SEI nº: 2025/000025633-00

Pregão Eletrônico nº 020/2026

Licitante: G V SERVICOS DE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 23.813.486/0001-82

Referência: Lote 1

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Responsável, os documentos complementares enviados em diligência pela Licitante classificada sob análise para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação dos documentos de habilitação ao Termo de Referência dará subsídios técnicos para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. Os documentos apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
2. Foi possível confirmar com o Emitente do Atestado de Capacidade Técnica atende ao Termo de Referência?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **15/05/2026, às 09:00h.**

Sendo necessário mais tempo para análise, favor comunicar a necessidade de dilação do prazo.

Atenciosamente,

--
Anna Letícia Pessoa de Brito Andrade
Membro da COLIC
SECOP/COLIC/TJAM

4 anexos

 **Dec_Escritorio.pdf**
255K

 **Termo_Enc_Cont.pdf**
1160K

 **Cont_Prest_Servico.pdf**
1788K

 **Nota_Fiscal.pdf**
2575K

Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

15 de maio de 2026 às 09:38

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, "de Engenharia, Divisão" <engenharia@tjam.jus.br>, Paulo Araújo <henrique.araujo@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel

<rommel.ake1@tjam.jus.br>

Prezados(as),

Em atenção ao encaminhamento da Coordenadoria de Licitação quanto aos documentos de habilitação da licitante para o Lote 1, esta Secretaria de Infraestrutura passa a responder aos questionamentos:

2. Foi possível confirmar com o Emitente do Atestado se o objeto descrito no Atestado de Capacidade Técnica atende ao Termo de Referência?

Não de forma conclusiva. Foi realizada visita ao endereço indicado no atestado, situado na [Rua Simão Bolívar, 161 - Manaus/AM](#), contudo não foi possível obter acesso ao interior da edificação.

3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Sim. Considerando a inconsistência técnica aparente quanto à descrição do equipamento constante no atestado apresentado - especificamente o item 6, que informa "Chiller Parafuso R134a", marca LG, com capacidade de 67.200 BTU/h, capacidade incomumente reduzida para equipamentos dessa tipologia - recomenda-se diligência complementar para apresentação dos seguintes documentos:

- a) modelo do equipamento LG informado como "Chiller Parafuso R134a - 67.200 BTU/h";
- b) local de instalação do equipamento;
- c) número de série/placa de identificação do equipamento (foto da etiqueta).
- d) algum relatório de manutenção preventiva/corretiva;
- e) registros fotográficos do equipamento instalado.

É o que se tem a informar para subsidiar as decisões desta Coordenadoria.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Manutenção

[Texto das mensagens anteriores oculto]