

PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2026 - Análise técnica de Proposta Retificada - RLV MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

31 de março de 2026 às 10:00

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>

Pregão Eletrônico N° 024/2026

Processo Administrativo nº 2025/000069399-00

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de cinco elevadores de passageiros para atender às necessidades do Edifício Arnoldo Péres, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Prezados,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, a proposta apresentada pela licitante em análise, a fim de subsidiar os trabalhos desta Coordenadoria de Licitação quanto à aceitabilidade da oferta.

Esclarece-se que a verificação da adequação da Proposta Retificada ao Projeto Básico será fundamental para a continuidade do certame.

Diante do exposto, solicita-se manifestação dessa **SEINF** acerca dos seguintes pontos:

1. O objeto ofertado na proposta atende às exigências previstas no **Projeto Básico**?
2. A proposta apresentada mostra-se **exequível**, considerando as condições e percentuais informados?
3. Em caso de eventual não atendimento, há **documento(s) ou informação(ões) técnica(s)** que possam ser solicitados em diligência, com vistas ao eventual saneamento da proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **31/03/2026, às 12:00h**.

Sendo necessário mais tempo para análise, favor comunicar a necessidade de dilação do prazo.

Atenciosamente,

--
Juliane Cardoso Silva de Queiroz
Membro COLIC

2 anexos

 **PROPOSTA AMAZONAS ATUALIZADA.pdf**
161K

 **CATALOGO ELEVADOR RLV 2026.pdf**
590K

Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

31 de março de 2026 às 11:10

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>

Prezados (as),

Em atenção à solicitação de manifestação técnica acerca da documentação enviada em sede de diligência pela empresa RLV MANUTENÇÃO E SERVIÇOS (CNPJ: 56.096.312/0001-03), esta Secretaria de Infraestrutura (SEINF) procedeu à reanálise dos autos e informa o que segue:

1. O objeto ofertado na proposta atende às exigências previstas no Termo de Referência?

Não atende. Identificou-se uma incompatibilidade técnica estrutural e normativa entre a proposta de preços e o catálogo técnico apresentado:

1.1 - Embora a licitante tenha indicado a marca/modelo "MSE" em sua proposta, o catálogo fornecido descreve um produto de padrão estritamente residencial.

1.2 - O catálogo não apresenta o modelo "MSE" como uma solução comercial/pública autônoma, tratando-o apenas em contexto de componentes ou torre metálica para soluções residenciais.

2. A proposta apresentada mostra-se exequível, considerando as condições e percentuais informados?

Prejudicado. Apesar de o valor global ser compatível com o mercado, a oferta técnica é de um produto inferior (residencial) ao exigido pela Administração (comercial/público).

3. Em caso de eventual não atendimento, há documento(s) ou informação(ões) técnica(s) que possam ser solicitados em diligência, com vistas ao eventual saneamento da proposta?

Não. A tentativa da licitante de sustentar uma proposta comercial com catálogos de elevadores residenciais constitui uma falha grave na especificação do objeto.

É o que se tem a informar para subsidiar os trabalhos desta Coordenadoria.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez
Divisão de Engenharia

[Texto das mensagens anteriores oculto]