



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA
INSTITUCIONAL TJAM

Aos 31 (trinta e um) dias de outubro de 2023, às 13h55min, foi realizada na sala de reuniões da Comissão Permanente de Segurança Institucional, seguindo o cronograma de reuniões previsto na Resolução 051/2022 – TJAM, para tratar da seguinte pauta:

1. Queda do Elevador Social (andares Par)

Na ocasião, estavam presentes o Coronel PM George Alexandre Fonseca Feitosa, Membros da Comissão Permanente de Segurança Institucional, o 1º Tenente PM Moisés Salomão de Azevedo Simões e a 1º Sargento PM Diana Cristina Silva Monteiro, ambos do Núcleo de Inteligência de Segurança Institucional, ROMMEL AKEL, Secretário de Infraestrutura do Tribunal de Justiça; RICARDO CORRÊA DA COSTA, Diretor de Manutenção do Tribunal de Justiça; MARCELO GARCÊZ, Analista Judiciário/Engenheiro Mecânico; MANOEL RICARDO MARTINS DA SILVA, Gerente Administrativo Comercial MDA Elevadores; JOSÉ RAIMUNDO FREIRE NERY, Engenheiro MDA Elevadores; ANDERSON GAMA HASHIMODO, Supervisor Técnico MDA Elevadores; INALDO MARTINS, Gerente Comercial MDA Elevadores; Dra. ELIZABETH, Delegada Titular de polícia Civil.

Foi realizada explanação por parte do Coronel PM George Feitosa quanto a necessidade de manutenção do maquinário dos elevadores de forma periódica e solicitou que fosse apresentado documento de prestação de serviço de manutenção.

O Engenheiro Ricardo Corrêa apresentou o documento de manutenção dos elevadores datado de poucos dias antes do sinistro, reforçando que periodicamente estavam sendo feitas revisões nas máquinas.

O Responsável pela empresa mantenedora garantiu a qualidade da prestação do serviço apresentando também documentos de prestação de serviço e solicitando acesso para a verificação do que poderia ter ocorrido.

A Delegada responsável pelo caso, solicitou o nome das vítimas, a documentação referente a inspeção e informou que estava aguardando a chegada da perícia para levantamento técnico.

Em seguida todos foram informados que a perícia havia chegado no local do sinistro, que havia sido isolado pela segurança orgânica, manutenção e engenharia.

Após serem tiradas dúvidas referentes a pauta os participantes da reunião chegaram a seguinte conclusão:

a) Que deveriam aguardar o laudo técnico pericial e as conclusões das investigações;

b) Que o local sinistrado permanecesse isolado até deliberação posterior;

c) Que as demais providências seriam tomadas de acordo com a demanda.

Ao final, após os agradecimentos do Coronel George Feitosa em nome do Desembargador Airton Gentil, Presidente da Comissão Permanente de Segurança Institucional, encerrou-se a reunião às 14h30min.

Desembargador AIRTON LUIS CORREA GENTIL
Presidente

George Alexandre Fonseca Feitosa
Membro da CPSI

Rommel Akel
Secretário da SEINF

Moisés Salomão de Azevedo Simões
Membro do NISI

Diana Cristina Silva Monteiro
Membro do NISI

Ricardo Corrêa da Costa
Diretor de Manutenção do TJAM

Marcelo Garcêz
Engenheiro Mecânico/TJAM

Manoel Ricardo Martins da Silva
Gerente Administrativo Comercial MDA Elevadores

José Raimundo Freire Nerys
Engenheiro MDA Elevadores

Anderson Gama Hashimodo
Supervisor Técnico MDA Elevadores

Inaldo Martins
Gerente Comercial MDA Elevadores

Dra. ELIZABETH
Delegada Titular de Polícia Civil