

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 042/2017 - Proposta - AIC COMÉRCIO

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

Ter, 26 de set de 2017 11:44

Assunto : Re: Diligência PE 042/2017 - Proposta - AIC
COMÉRCIO

Para : Patrícia Nery Santos Silva
<patricia.nery@tjam.jus.br>

Cc : iano.wanderley <iano.wanderley@tjam.jus.br>,
Nelia Freitas Nogueira Vieira
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>,
Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Srta Patrícia,

O sistema apresentado apresenta a maior parte dos itens descritos no Termo de Referência anexo ao processo, no entanto, cabe-nos ressaltar que alguns pontos precisam ser esclarecidos, vejamos:

1. Não se evidenciou detalhes do disjuntor de proteção nos termos do 18.1.6 do Termo de Referência;

2. Não se evidenciou na descrição anexada a confirmação de autonomia mínima de 5h em modo prime de funcionamento nos termos do item 18.1.8 do Termo de Referência ou se será utilizado sistema de tanques auxiliares para atender o requisito.

3. Não se evidenciou detalhes do sistemas de exaustão nos termos do 18.1.9 do Termo de Referência;

4. Não há descrição sobre o quadro de transferência automática (QTA) nos termos do item 18.1.11 que compões o objeto deste Termo;

5. Não há descrição sobre as características quantitativas e qualitativas do conjunto de cabos conforme item 18.1.12 e 18.1.12 deste Termo de Referência;

6. Não se evidenciou dados sobre o carregador de baterias indicado no item 18.1.14;

Outrossim, cabe-nos em antecipado alertar que a instalação do grupo gerador faz parte do objeto do presente Termo de Referencia, sendo assim, faz-se imperativo a

observância aos critérios de qualificação técnica elencados no item 13 do referente documento.

Nestes termos, cabe-nos aguardar por informações mais detalhadas a fim de que essa Divisão possa emitir parecer definitivo sobre o objeto do **Pregão Eletrônico nº 042/2017**.

É o que nos cabe concluir.

Atenciosamente

Ricardo Correa
Analista Judiciário - DVENG
Eng. Eletricista.

De: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Para: "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "Iano Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 26 de setembro de 2017 10:34:15
Assunto: Re: Diligência PE 042/2017 - Proposta - AIC COMÉRCIO

Bom dia,

Foi solicitado da Licitante o encaminhamento das especificações técnicas do equipamento, como complemento a Proposta de Preço.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) Os objetos ofertados na proposta atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**terça-feira**), **26/09/2017, às 14:00 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Patrícia Nery
Estagiária - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De: "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>
Para: "Patrícia Nery Santos Silva" <patricia.nery@tjam.jus.br>
Cc: "Iano Sa e Souza de Wanderley" <iano.wanderley@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "Milardison Faria Rodrigues Filho" <milardson.rodrigues@tjam.jus.br>