

**Zimbra****livia.vasquez@tjam.jus.br**

---

**Re: Diligência PE 049/2018 - Documentação - Brasidas**

---

**De :** Igor de Vasconcellos Dias Mendonça  
<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Seg, 18 de jun de 2018 10:33

**Assunto :** Re: Diligência PE 049/2018 - Documentação - Brasidas

**Para :** Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz  
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

**Cc :** Nélia Freitas Nogueira Vieira  
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, Gizelle Maria Cunha  
de Souza <gizelle.souza@tjam.jus.br>,  
Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>,  
Comissão Permanente de Licitação  
<cpl@tjam.jus.br>

Prezados,

Avaliação técnica, PE49/2018, bomba de água Jockey, Brásidas.

O edital pede uma bomba de água específica; bomba de água Jockey para sistemas de combate a incêndio.

O catálogo apresentado está diferente do catálogo disponível no site do fabricante. A aplicação como bomba Jockey para sistemas de combate a incêndio deve estar listada claramente no catálogo do fabricante.

Desta forma, informamos que a bomba Eletroplas ECM-300T não atende os requisitos do edital.

Cordialmente,

Igor Mendonça  
Tribunal de Justiça do Amazonas  
Divisão de Engenharia - FHR  
33035247 / 33035248

---

**De:** "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>  
**Para:** "Igor de Vasconcellos Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>, "Nélia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Gizelle Maria Cunha de Souza" <gizelle.souza@tjam.jus.br>, "Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>  
**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>  
**Enviadas:** Sexta-feira, 15 de junho de 2018 8:04:29  
**Assunto:** Diligência PE 049/2018 - Documentação - Brasidas

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante o **Catálogo** referente ao **Pregão Eletrônico nº 049/2018** (PA 24240/2017) da licitante ora classificada Brasidas.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) O ofertado no catálogo atende ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje **(sexta-feira), 15/06/2018, às 11:00h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz  
Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

---