



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº. 064/2018**, processo administrativo nº 2018/6737, cujo objeto é o **Registro de preços** para eventual aquisição de **ar-condicionado do tipo split, com serviço de instalação nos itens 8 a 14**, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital.

À Empresa **IMPÉRIO LICITAÇÃO**.

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no https://www.tjam.-jus.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1987&Itemid=659.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 064/2018**

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **IMPÉRIO LICITAÇÃO**, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

A Divisão de Engenharia respondeu os questionamentos da seguinte forma:

“Sobre o questionamento ao pregão 064/2018.

Todas as especificações questionadas se encontram no Termo de Referência:

Transcrevo trechos do Termo de Referência, destacando que estas são apenas algumas das especificações:

Distância entre as unidades, descrita no item 7:

- Aparelhos de 12.000 Btu/h e 18000Btu/h distância até 15 metros;
- Aparelhos de 24.000 Btu/h e 30000BTU/h, distância até 20 metros;
- Aparelhos de 36.000 Btu/h a 60.000 Btu/h, distância até 30 metros.

Sobre itens de elétrica, item 6:

- Cabos elétricos do tipo PP com bitolas correspondentes a cada modelo/capacidade dos aparelhos para interligação entre as unidades evaporadoras e condensadoras;
- Cabos elétricos com bitolas correspondentes a cada modelo/capacidade dos aparelhos para ligação o aparelho ao quadro elétrico de força;
- Disjuntor elétrico bifásico ou trifásico para instalação nos quadros elétricos de força, quando não houver disjuntor no quadro, ou quando for preciso substituí-lo.

Sobre drenos, também no, item 6:

- Mangueira e/ou tubo em PVC com conexões para dreno;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

Manaus, 31 de agosto de 2018.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL 064/2018

De : Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Sex, 31 de ago de 2018 08:54

 1 anexo

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL
064/2018

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Rommel
Pinheiro Akel <rommel.akel@tjam.jus.br>,
Marcelo Carneiro Garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Evelyn Guerra
Xavier da Silva <evelyn.xavier@tjam.jus.br>,
rodrigo paz barros
<rodrigo.barros@tjam.jus.br>, Comissão
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezados,

Bom dia.

Sobre o questionamento ao pregão 064/2018.

Todas as especificações questionadas se encontram no Termo de Referência:

Transcrevo trechos do Termo de Referência, destacando que estas são apenas algumas das especificações:

Distância entre as unidades, descrita no item 7:

- Aparelhos de 12.000 Btu/h e 18000Btu/h distância até 15 metros;
- Aparelhos de 24.000 Btu/h e 30000BTU/h, distância até 20 metros;
- Aparelhos de 36.000 Btu/h a 60.000 Btu/h, distância até 30 metros.

Sobre itens de elétrica, item 6:

- Cabos elétricos do tipo PP com bitolas correspondentes a cada modelo/capacidade dos aparelhos para interligação entre as unidades evaporadoras e condensadoras;
- Cabos elétricos com bitolas correspondentes a cada modelo/capacidade dos aparelhos para ligação o aparelho ao quadro elétrico de força;
- Disjuntor elétrico bifásico ou trifásico para instalação nos quadros elétricos de força, quando não houver disjuntor no quadro, ou quando for preciso substituí-lo.

Sobre drenos, também no, item 6:

- Mangueira e/ou tubo em PVC com conexões para dreno;

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Engenharia - FHR
33035247 / 33035248

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>
Para: "Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro Akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>, "Igor de Vasconcellos Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "Evelyn Guerra Xavier da Silva" <evelyn.xavier@tjam.jus.br>, "rodrigo paz barros" <rodrigo.barros@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 31 de agosto de 2018 8:03:50
Assunto: ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL 064/2018

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 064/2018, PA 2018/6737.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto a (aos) questionamento(s) apresentado(s).

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 5ª do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de suspensão do certame agendado para o dia 17/09/2018, motivo pelo qual, à Divisão de Engenharia é estabelecido prazo **hoje, 31/08/2018, às 11:00 h.**

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743

De: "Captação" <captacao@imperiolicitacao.com.br>
Para: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 30 de agosto de 2018 13:41:44
Assunto: SPAM>ESCLARECIMENTO PREGÃO PRESENCIAL 064/2018

Prezado (a), boa tarde!

Solicito informação sobre as exigências da instalação dos Ares Condicionados (quantos metros de tubulação, tem elétrica, hidráulica, etc).

No aguardo.

--

Atenciosamente;



PU2018000230

Livre de vírus. www.avast.com.



assinaturacao.jpg
30 KB