



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital da Concorrência nº. 003/2012 cujo objeto é a contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada em prestação de serviço de construção civil para a construção do **Anexo ao Ed. Desdor. Arnoldo Peres**, situado Manaus/Am, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico (Anexo VI) do edital.

À
R D ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DA
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2012**

Considerando o Pedido de Esclarecimento da empresa R D ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, a Presidente da CPL apresenta a resposta, como segue:

QUESTIONAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ITEM DO EDITAL	PROJETO BÁSICO	OBSERVAÇÕES
07	PAREDES E PAINÉIS			
0703	Divisória de Granito E= 2 Cm.			Falta Especificação, qual granito a ser utilizado?
08	ESQUADRIAS			
0801	Porta PP para Divisória c/ Ferragem Completa.			Falta Especificação, qual Material da Porta Divisória?
09	SOLEIRA E PEITORIS			
0902	Peitoril em Granito L = 25 cm.			Falta Especificação, qual granito a ser utilizado?
17	REVESTIMENTO DE PAREDE			
1704	Assentamento de Cerâmica 30 x 30 c/ Pasta de Cimento Colante.			Falta Especificação, Marca da Cerâmica ?
1707	Pastilha Jatoba Cor Champanhe.	PÁG 76, PASTILHA CERÂMICA	Pastilha Jatoba Cor Champanhe ou Pastilha Atlas série Pantheon 5 X 5	Qual pastilha cerâmica será utilizada? Há divergência entre planilha e projeto básico
19	REVESTIMENTO DE PISO.			
1903	Rodapé de Cerâmica 7,5 x 20 cm.			Falta Especificação, tem marca específica?



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

1905	Piso de Alta Resistência Fundido sobre Base Niveladora e= 10 mm.			Falta Especificação, tem marca específica?
21	APARELHOS E METAIS			
2106	Porta Papel Branco - 15 x 15 em Louça.	PÁG 96, ACESSÓRIOS	Toalheiro de Metal para toalhas de papel linha Klassic da Laleka	Qual porta papel será utilizado?
2107	Vaso Sanitário Branco PNE.			Qual a marca?
2108	Fornecimento e Instalação de Barra de Apoio p/ PNE em Inox de 2" x 90cm.			Qual a marca?
22	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
2202	Ladrilho Hidráulico 20 x 20 Assentada c/ Carga e Transporte.	PÁG 85, LAJOTAS ARTICULADAS	Lajotas articuladas de concreto (Blokret)	Qual piso será utilizado?
23	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS.			
2301	Bancadas em Granito Cinza Mauá, c/ Rodabancada para Banheiros Coletivos (2,20 x 0,50).	PÁG 95, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	Granito Preto	Qual será utilizado?
2302	Bancadas em Granito Cinza Mauá, c/ Rodabancada para Banheiros Coletivos (1,85 x 0,50).	PÁG 95, APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	Granito Preto	Qual será utilizado?
2303	Espelho Cristal 6mm (2,20 x 1,00) Acabamento Bisotado.	PÁG 93, ESPELHO	espelho de espessura 10 mm (90 x 90)	Qual será utilizado?
2304	Espelho Cristal 6mm (1,85 x 1,00) Acabamento Bisotado.	PÁG 93, ESPELHO	espelho de espessura 10 mm (90 x 90)	Qual será utilizado?
2310	Placas Indicativas de Acrílico (Prog. Visual)			Falta dimensões das placas

RESPOSTA

Após consulta ao setor técnico deste Poder, informo o que se segue acerca dos questionamentos apresentados:

Item 7

1- Paredes e painéis - divisória de granito e=2 cm.- granito cinza mauá;

Item 8

2- Esquadrias -porta pp para divisória c/ferragem completa - porta tipo divisória divilux;

Item 9

3- Soleira e peitoris - peitoril em granito l=25 cm - granito cinza mauá;

Item 17

4- Revestimento de parede - assentamento de cerâmica 30x30 c/pasta de cimento colante



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

- eliane, portobello ou similar;

5- Pastilha jatoba cor champanhe - pastilha champanhe jatoba;

Item 19

6- Revestimento de piso - rodapé de cerâmica 7,5x20cm - o rodapé será utilizado a mesma cerâmica do piso;

7- Piso de alta resistência fundido sobre base niveladora e=19cm - será do tipo korodur;

Item 21

8- Aparelho e metais - porta papel branco 15x15 em louça - porta papel em louça deca;

9- Vaso sanitário branco pne - bacia p.51 branco neve deca, assento ap.52 branco neve deca;

Item 22

10- Urbanização e pavimentação externa - ladrilho hidráulico 20x20 assentada c/carga e transporte - será empregada lajotas de ladrilho hidráulico;

Item 23

11- Complementação das obras - bancada em granito cinza mauá, com rodabanca para banheiros coletivos (2,20x0,50)- granito cinza mauá;

12- Bancada em granito cinza mauá, com rodabanca para banheiros coletivos (1,80x0,50)- granito cinza mauá;

13- Espelho cristal 6mm (2,2x1,0) acabamento bisotado - a dimensão do espelho será 2,20x1,0;

14- Espelho cristal 6mm (2,2x1,0) acabamento bisotado - a dimensão do espelho será 1,85x1,0;

15- Placas indicativas de acrílico (prog. visual)- as dimensões será 0,35x0,12cm.

Manaus, 27 de abril de 2012.

Marlúcia Araújo dos Santos

Presidente da CPL