



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 031/2012 cujo objeto é **registro de preços** para aquisição futura e eventual de **rack's, equipamentos ativos de rede (switch)**, com instalação, garantia e assistência técnica e **software de análise de tráfego de rede**, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência (anexo IV) do edital.

À
A Z Metal.

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2012**

Considerando o Pedido de Esclarecimento da empresa A Z Metal, a pregoeira do certame apresenta a resposta, como segue:

QUESTIONAMENTO

1) Optaremos em enviar o rack montado com seus acessórios, assim não necessitando de mão-de-obra técnica para alocação do equipamento no local desejado pelo TJ do Amazonas. Assim, pode-se considerar este item dispensado do quesito 6 (DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS) do termo de referência?

2) De quem é a responsabilidade do traslado dos equipamentos que estarão no setor de Patrimônio do TJ Amazonas, até os vários locais de instalação?

RESPOSTA

Após consulta ao setor competente, informo que:

1) Pode-se considerar que este item deve ser entregue no setor de patrimônio, conforme descrito no item 5 do Termo de Referência), com todos os itens acessórios exigidos em sua descrição, conforme segue:

"Gabinete de aço 19": gabinete fechado de piso, padrão 19", com fechamentos laterais removíveis, com fechadura.

Deverá possuir dimensões mínimas de 800 mm de profundidade e altura útil interna de 44 UA's. Deverão fazer parte do equipamento os seguintes acessórios: 20 conjuntos de parafuso M5x15, e porcas gaiolas, duas régua de alimentação com no mínimo 6 tomadas, classe de isolamento de 250 Volts, com suporte total para 1.500 Watts e ventilação forçada (2 ventiladores no teto)." No caso de itens como ventiladores no teto, régua de alimentação, estas devem estar instaladas no Rack.

Os parafusos e porca-gaiolas devem ser entregues juntamente com o equipamento, para uso no momento da instalação dos equipamentos nos racks.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

2) No caso dos racks, após entrega no setor de patrimônio, o transporte e instalação até as unidades serão de responsabilidade do Tribunal de Justiça.

Manaus, 11 de junho de 2012.

Marlúcia Araújo dos Santos

Presidente da CPL/TJAM