

Zimbra

rogerio.bernardino@tjam.jus.br

Esclarecimentos

De : Pabrina - Grupo Planalto
<pabrina@grupoplanaltodf.com.br>

Seg, 06 de Mai de 2013 15:23

 1 anexo

Assunto : Esclarecimentos

Para : cpl@tjam.jus.br

Ao

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ref.: Pregão 20/2013 (SRP)

Prezados Senhores,

Verificando sobre o edital acima citado, observamos que está sendo solicitado para todos os itens, compressor: tipo rotativo. Porém para Condicionadores de ar a partir de 30.000 btu's o compressor utilizado é o modelo *Scrool*.

Desta forma visando melhor aproveitamento do processo licitatório, e evitando-se até mesmo um futuro fracasso solicitamos as devidas alterações.

Certos de tão somente estarmos contribuindo para o melhor andamento do processo.

Atenciosamente,



Instale seu equipamento de Ar Condicionado sempre com uma Empresa Credenciada e Autorizada e tenha assegurada a garantia total de seu equipamento.

Este documento pode incluir informação confidencial e de propriedade restrita da EMPRESA, e apenas pode ser lido por aquele(s) ao qual o mesmo tenha sido endereçado. Se você recebeu essa mensagem de e-mail indevidamente, por favor, avise-nos imediatamente. Quaisquer opiniões ou informações expressadas neste e-mail pertencem ao seu remetente e não necessariamente coincidem com aquelas da EMPRESA. Este documento não pode ser reproduzido, copiado, distribuído, publicado ou modificado por terceiros, sem a previa autorização por escrito da empresa.



image002.jpg

18 KB
