

Zimbra**adriano.soares@tjam.jus.br****Fwd: RES: Splits novos****De :** Igor V. Dias Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br> Seg, 05 de Mai de 2014 08:12**Assunto :** Fwd: RES: Splits novos**Para :** Adriano Luiz do Vale Soares
<adriano.soares@tjam.jus.br>

Prezado Adriano,

Confirmei os dois detalhes que faltavam da Extra (Splits novos / 2013 25489). A resposta foi a esperada (abaixo).

Não vejo problemas do ponto de vista técnico na Extra (sem instalação), nem na Hexium (com instalação).

Ambas estão atendendo os requisitos técnicos do Termo de Referência.

Para o próximo Termo, podemos pensar em maneiras de exigir o selo "A" do Inmetro, justificando menores gastos de energia elétrica e também proibir o fornecimento de equipamentos com gás R22 por questões ambientais. Pelo que vi, o futuro texto terá que ser muito bem escrito para evitar questionamentos.

Cordialmente,

Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Analista Judiciário I - Engenharia Mecânica

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Odilio" <odilio@importadoraextra.com.br>
Para: "Igor V. Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 30 de abril de 2014 11:13:55
Assunto: RES: Detalhe técnico / TJAM

Bom dia Dr. Igor, em resposta a seu questionamento, informamos que referente ao Item 04 o ar condicionado de 30.000Btus da marca NOVEXIUM modelo NOV-30MUI/MEU é parede e quanto ao Item 07 ar condicionado de 60.000Btus Marca VG modelo EXT60INT/EXT, o compressor é rotativo.

Ficamos a disposição para qualquer outros esclarecimentos.

Grato

Extra Informatica Ltda
Odilio Galvão Picanço
Dep. De Licitações
2123 7420/ 8134 0108

-----Mensagem original-----

De: Igor V. Dias Mendonça [mailto:igor.mendonca@tjam.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2014 10:07

Para: odilio@importadoraextra.com.br
Assunto: Fwd: Detalhe técnico / TJAM

Prezado Odílio,

Prezado Odílio,

Meu nome é Igor Mendonça, sou Engenheiro Mecânico do TJAM e gostaria de alguns esclarecimentos sobre a proposta de preços do pregão 001/2014.
No item 04, a descrição não define se o ar condicionado NOV-30MUI / MUE é de parede ou piso/teto. Este é de parede, correto?
Item 07, EXT60INT / EXT, não está definido o tipo do compressor. É rotativo, correto?

Cordialmente,

Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Analista Judiciário I - Engenharia Mecânica

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Igor V. Dias Mendonça" <igor.mendonca@tjam.jus.br>
Para: odilio@extrainformatica.com.br
Enviadas: Quarta-feira, 30 de abril de 2014 10:02:20
Assunto: Detalhe técnico / TJAM

Prezado Odílio,

Meu nome é Igor Mendonça, sou Engenheiro Mecânico do TJAM e gostaria de alguns esclarecimentos sobre a proposta de preços do pregão 001/2014.
No item 04, a descrição não define se o ar condicionado NOV-30MUI / MUE é de parede ou piso/teto. Este é de parede, correto?
Item 07, EXT60INT / EXT, não está definido o tipo do compressor. É rotativo, correto?

Obrigado,
Igor Mendonça,
