



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao edital do **Pregão Eletrônico nº. 040/2015, Processo Administrativo nº 29798/2015**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de **perfuração e tamponamento de poço tubular**, com fornecimento de materiais de construção e mão de obra, instalação dos sistemas elétricos, e demais equipamentos necessários à perfeita execução do serviço nos Fóruns Des. Mário Verçosa e Lúcio Fontes de Rezende, incluindo o tamponamento do poço (46m) existente no Fórum Desembargador Mário Verçosa, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do edital.

À empresa **JE PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

**RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 040/2015**

Considerando o pedido de esclarecimentos da empresa JE PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, a pregoeira do certame apresenta a resposta ao pedido, conforme segue:

QUESTIONAMENTO 1

Referente ao item 9 do Termo de Referência (Etapa de execução dos serviços)

No item supracitado possui a seguinte observação: A empresa adjudicatária não será responsável pelo fornecimento da bomba submersa, pois a aquisição da mesma será feita pelo Tribunal de Justiça do Amazonas após a perfuração do poço. O Tribunal de Justiça do Amazonas também irá fornecer o Quadro de Comando, Tubulação de Racalque e Cabo Elétrico para interligação da mesma? E se a resposta for não, gostaríamos de saber de quantos CV será a bomba para que possamos formalizar nossa proposta.

RESPOSTA:

Acerca do questionamento, após diligência ao setor técnico, a Divisão de Engenharia deste Poder informa que o Tribunal de Justiça do Amazonas fornecerá apenas a bomba submersa, cuja potência é de no mínimo 5 CV e que os demais itens – Quadro de Comando, Tubulação de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

Recalque, Cabos Elétricos e etc – serão fornecidos pela empresa adjudicatária.

Destarte, informa-se que a abertura da licitação será realizada **no dia 10/09/2015**, às 11h (horário de Brasília/DF) / 10h (horário de Manaus/AM).

Manaus, 09 de setembro de 2015.

Thaís Fernandes Machado
Pregoeira

