



Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1

Origem

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)
Responsável: Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
Data encam.: 27/01/2016 às 09:15

Destino

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

Encaminhamento

Motivo: Para Providências

Encaminhamento: A proposta da empresa Elétrica Radiante continua sem atender aos requisitos técnicos.
Pedimos claramente no Termo de Referência que as bombas devem atender todas às especificações mínimas:
"As especificações técnicas de todos os equipamentos descritas, correspondem às especificações mínimas para fornecimento dos equipamentos."
Isto quer dizer que não basta atender a um dos requisitos. A bomba tem que atender todos os requisitos: Potência, altura máxima, número de estágios, vazão e etc.

Item 1:

Bomba solicitada: 7,5cv e 40mca, estágio simples.
Bomba cotada: 3cv, 23mca, estágio simples.
Não atende potência nem altura máxima.

Item 2:

Bomba solicitada: 12,5cv, 80Mca, Dois estágios.
Bomba proposta: 7,5 cv, 51mca, Um estágio
Não atende potência, altura máxima e nem número de estágios.
Não há itens da série cotada com dois ou mais estágios.

Obs. A bomba cotada para o item #2 atenderia se fosse cotada como item #1.
Todas as bombas dos folders são de estágio simples, nenhuma atende os requisitos do item #2.