



Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1

Origem

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)
Responsável: Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
Data encam.: 29/01/2016 às 08:39

Destino

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

Encaminhamento

Motivo: Para Providências
Encaminhamento: Análise Técnica.
Grupo 1, 2ª Colocada, JE de Oliveira.

Empresa precisa confirmar as bombas cotadas, pois as bombas listadas não atendem os requisitos mínimos.

Pedimos claramente no Termo de Referência que as bombas devem atender todas às especificações mínimas:

“As especificações técnicas de todos os equipamentos descritas, correspondem às especificações mínimas para fornecimento dos equipamentos.”

Isto quer dizer que não basta atender a um dos requisitos. A bomba tem que atender todos os requisitos: Potência, altura máxima, número de estágios, vazão e etc.

Item 1:

Bomba solicitada: 7,5cv e 40mca, estágio simples.

Bomba cotada: 7,5cv e 35mca, estágio simples

Não atende pressão máxima.

Item 2:

Bomba solicitada: 12,5cv, 80Mca, Dois estágios.

Bomba cotada: 12,5cv, 60mca, um estágio.

Não atende pressão máxima, nem número de estágios.