



Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1

Origem

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)
Responsável: Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
Data encam.: 05/02/2016 às 10:58

Destino

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

Encaminhamento

Motivo: Para Providências
Encaminhamento: Análise Técnica de Proposta - Brásidas Eireli:

Grupo 1 (Itens 1 e 2):

Item 1: Dancor/650T JM, 7,5cv atende requisitos técnicos.

Proposta está tecnicamente correta para o item 1.

Item 2: Thebe/RL-16/3. Atende requisitos de potência, pressão máxima e número de estágios.

Porém, a vazão a 40mca é de 29m³/h. Solicitado para 40mca é de, no mínimo, 30m³/h.

Proposta não atende tecnicamente os requisitos para o item 2.