



Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1

Origem

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas

Setor: DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)

Responsável: Igor de Vasconcellos Dias Mendonça

Data encam.: 18/02/2016 às 08:24

Destino

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas

Setor: CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

Encaminhamento

Motivo: Para Providências

Encaminhamento: Análise Técnica de Proposta - Hidronorte:
Grupo 1 (Itens 1 e 2):

Item 1:

Bomba solicitada: 7,5cv e 40mca, estágio simples.

Bomba Proposta: Thebe THS-18, 7,5cv

Atende requisitos técnicos.

Item 2:

Bomba solicitada: 12,5cv, 80Mca, Dois estágios.

Bomba Proposta: Thebe RL16/3, 12,5cv. Atende requisitos de potência, pressão máxima e número de estágios.

Porém, a vazão a 40mca é de 29m³/h. Solicitado para 40mca é de, no mínimo, 30m³/h.

Proposta não atende tecnicamente.