



**Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas  
**Setor:** DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)  
**Responsável:** Igor de Vasconcellos Dias Mendonça  
**Data encam.:** 03/03/2016 às 09:27

**Destino**

---

**Órgão:** TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas  
**Setor:** CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para Providências  
**Encaminhamento:** Análise Técnica de Proposta - Hilgert & CIA LTDA:  
Grupo 1 (Itens 1 e 2):

Item 1:  
Bomba solicitada: 7,5cv e 40mca, estágio simples.  
Bomba Proposta: Thebe THS-18, 7,5cv  
Atende requisitos técnicos.

Item 2:  
Bomba solicitada: 12,5cv, 80Mca, Dois estágios.  
Bomba Proposta: Thebe RL16/3, 12,5cv. Atende requisitos de potência, pressão máxima e número de estágios.  
Porém, a vazão a 40mca é de 29m<sup>3</sup>/h. Solicitado para 40mca é de, no mínimo, 30m<sup>3</sup>/h.