



Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1

Origem

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)
Responsável: Igor de Vasconcellos Dias Mendonça
Data encam.: 08/03/2016 às 10:17

Destino

Órgão: TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas
Setor: CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

Encaminhamento

Motivo: Para Providências
Encaminhamento: Análise Técnica de Proposta - Fernandes Maná:
Grupo 1 (Itens 1 e 2):

Item 1:
Bomba solicitada: 7,5cv e 40mca, estágio simples.
Bomba Proposta: Famac 5,0cv 147MM
Não atende potência e nem pressão.

Item 2:
Bomba solicitada: 12,5cv, 80Mca, Dois estágios.
Bomba Proposta: Famac FMG 2212 2EST 12,5cv, 153MM
Bomba atende requisitos técnicos.