



Erika Soares Rodrigues <erika.rodrigues@tjam.jus.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 056/2024 - Análise técnica de proposta - GRUPO 4 - NEWAR CLIMATIZACAO LTDA

Djalma Takeshi Souza Ishizawa <djalma.ishizawa@tjam.jus.br> 18 de novembro de 2024 às 08:37
Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>
Cc: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>

Bom dia,

Após análise técnica da proposta da empresa NEWAR CLIMATIZACAO LTDA, seguem abaixo as recomendações da DVPM:

- **Item 19 - Relógio Termo-Higrômetro (PE 26/2024):**
- Após verificação do catálogo apresentado pela licitante, informa-se que o item oferecido **ATENDE** às especificações técnicas solicitadas no TR. Contudo, a proposta não informa o modelo e marca oferecido.
- **Item 20 - Desumidificador (PE 26/2024):**
- Após verificação do catálogo apresentado pela licitante, a DVPM informa que o item **NÃO ATENDE** às especificações técnicas solicitadas no TR, porquanto o volume do reservatório é de no máximo 3 litros (TR pede 6 litros).

Modelo	160	250	510	QR2	1510
Desumidificação L/dia*	12	18	36	12	72
Capac. Amb. Máx.m³	150	300	500	200	1500
Circulação m³/h	500	600	1200	300	2000
Potência watts	240	390	680	680	1350
Capacidade do reservatório(L)	3	3	3	3	-
Dimensões (mm): (largura x profundidade x altura)	302x377x440	302x377x440	302x377x680	302x377x440	604x754x680
Peso (kg)	16	22	26	17	72
Temperatura de utilização	Acima de 16ºC	Acima de 16ºC	Acima de 16ºC	De 8º a 20ºC	Acima de 16ºC

.- Ademais, a proposta não informa o modelo e marca oferecido, tampouco o catálogo apresenta demais informações técnicas que permitam verificação do atendimento integral do TR.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

