

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2024 - Análise técnica de proposta - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

17 de dezembro de 2024 às 15:41

Para: SETIC <setic@tjam.jus.br>, Diogo Mendonca <mendonca.diogo@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 060/2024** (SEI n.º 2024/000011455-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ 28.956.477/0001-64**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **SETIC**:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
2. Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
3. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
4. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **17/12/2024**, às **16:30h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

3 anexos

 **PROPOTA E CATALOGO.rar**
5877K

 **Valores ofertados.pdf**
129K

 **Declaracao conjunta.pdf**
743K

Diogo Mendonca <mendonca.diogo@tjam.jus.br>

17 de dezembro de 2024 às 15:50

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>

Segue a manifestação técnica da SETIC referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n.º 060/2024 (SEI n.º 2024/000011455-00) da Licitante classificada sob análise, empresa GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - CNPJ 28.956.477/0001-64.

- 1) O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos não atende ao exigido no Termo de Referência, pois a tensão de entrada dos equipamentos correspondentes aos itens 1, 2 e 3 é 220V trifásica, com tensões de fase e linha em 127V e 220V, respectivamente.
- 2) Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão;
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado;
- 4) Para salvar a proposta, seria necessário que os equipamentos ofertados atendessem ao exigido no TR.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Diogo Mendonça de Sousa
Diretor de Infraestrutura de TIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal de Justiça do Amazonas