

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/2024 - Análise técnica de proposta - J. MENEZES COSTA LTDA

2 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

12 de dezembro de 2024 às 14:17

Para: SETIC <setic@tjam.jus.br>, Diogo Mendonca <mendonca.diogo@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO n° 060/2024** (SEI n° 2024/000011455-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **J. MENEZES COSTA LTDA - CNPJ 17.119.079/0001-77**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à **SETIC**:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência?
2. Se os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão (PDF anexo)?
3. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
4. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **12/12/2024**, às **09:00h**.

Atenciosamente,

Erika Rodrigues

Membro da COLIC/TJAM

6 anexos

 **ficha_produto - 20 kva.pdf**
102K

 **ficha_produto - 3kva.pdf**
120K

 **ficha_produto - 10 kva.pdf**
102K

 **PROPOSTA.pdf**
233K

 **ficha_produto - 40 kva.PDF**
423K

 **Valores J MENEZES.pdf**
97K

Diogo Mendonca <mendonca.diogo@tjam.jus.br>

12 de dezembro de 2024 às 15:56

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: SETIC <setic@tjam.jus.br>

Segue a manifestação técnica do Setor Demandante acerca da Proposta de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 060/2024 (SEI n° 2024/000011455-00) da Licitante classificada sob análise, empresa J. MENEZES COSTA LTDA - CNPJ 17.119.079/0001-77.

- 1) O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos não atende ao exigido no Termo de Referência, pois o equipamento apresentado para o item 1.3.4 do Termo de Referência não é indicado para instalação em rack nas condições estabelecidas e a autonomia do equipamento (Meia Carga /Plena Carga) não atende ao tempo demandado em meia carga.
- 2) Os valores da Proposta Ajustada são iguais ou inferiores aos valores ofertados em sessão;
- 3) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado;
- 4) Para salvar a proposta, seria necessário que os equipamentos ofertados atendessem ao exigido no TR.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Diogo Mendonça de Sousa
Diretor de Infraestrutura de TIC
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal de Justiça do Amazonas