

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2025 - Análise técnica de proposta - DAVID MOREIRA & CIA LTDA

3 mensagens

COLIC <colic@tjam.jus.br>

2 de abril de 2025 às 12:48

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2025** (SEI nº 2024/000049165-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **DAVID MOREIRA & CIA LTDA - CNPJ 03.564.152/0001-05**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico dará subsídio para a aceitabilidade da oferta da licitante.

Sendo assim, questiona-se à **SEINF**:

1. O objeto ofertado na Proposta e nos Catálogos atende ao exigido no Termo de Referência
2. A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?
3. Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **04/04/2025**, às **10:00**.

Atenciosamente,

LÍVIA VASQUEZ

Membro da COLIC/TJAM



Catalogo de Climatizacao.pdf



Catalogo-Comercial-VRF-Midea-VC-Plus-2021-03_Rev.02.pdf



CERTIDÃO CREA PJ - PARÁ - 30042025.pdf



COMPLETA - Planilha Sintética c_ Mão de Obra, Material e Equipamento 0019 - COMPLETA.xlsx



Folder-Comercial-Midea-VC-Plus-E-05-22.pdf



Timbrado 2024 - Declarações Gerais-02.pdf



Timbrado - Proposta TJAM - VRF VC PLUS.pdf



CREDENCIAMENTO MIDEA - 2025 - DAVID MOREIRA E CIA.pdf
424K

COLIC <colic@tjam.jus.br>

2 de abril de 2025 às 12:57

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Retificando o prazo do e-mail anterior:

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o dia **04/04/2025**, às **08:00**

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

3 de abril de 2025 às 13:33

Para: COLIC <colic@tjam.jus.br>

Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>

Prezados,

Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, encaminhamos manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura sobre a Proposta de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2025** (SEI nº 2024/000049165-00) da Licitante classificada sob análise, empresa **DAVID MOREIRA & CIA LTDA** - CNPJ **03.564.152/0001-05**.

A verificação da adequação da Proposta ao Termo de Referência/Projeto Básico é essencial para avaliar a aceitabilidade da oferta da licitante. Assim, informamos:

1. Quanto ao atendimento da Proposta e Catálogo:

1.1. Foram encontrados erros na planilha analítica:

* ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA - A soma dos valores ofertados com duas casas decimais está com o cálculo errado;

* ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA - A soma dos valores ofertados com duas casas decimais está com o cálculo errado;

* TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - A soma dos valores ofertados com duas casas decimais está com o cálculo errado;

* LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - O valor ofertado na planilha está acima do estimado.

1.2. No documento "Proposta TJAM - VRF VC PLUS", a empresa coloca em uma tabela a referência de diversos equipamentos. Entretanto, existem referências de evaporadoras (unidades terminais) que não poderão ser utilizadas pois não são do tipo cassete (MI2-22T2DHN1(A), MI2-90T2DHN1(A), MI2-140T2DHN1(A), MI2-160T2DHN1(A), MIH160T2HN18).

Importante destacar que as referências das evaporadoras cassetes ofertadas (MI2-22Q2DHN1, MI2-36Q4DHN1, MI2-56Q2DHN1, MI2-56Q4DHN1, MI2-71Q4DHN1, MI2-90Q4DHN1, MI2-112Q4DHN1 e MI2-160Q4DHN1) atendem ao solicitado no TR;

1.3. Não foi apresentado a referência tampouco o catálogo dos itens "GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR".

2. Exequibilidade da Proposta:

2.1. A Lei n. 14.133/2021, em seu art. 59, estabelece que propostas inferiores a 75% do valor orçado podem ser consideradas inexequíveis, salvo demonstração da sua viabilidade. "Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração e IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração". Considerando que a proposta da licitante é inferior a 75%, solicita-se que a licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta.

3. Desta forma, solicita-se:

- 3.1. Correção dos valores na planilha analítica e, conseqüentemente, na planilha sintética, conforme informado no item 1.1 desta manifestação. Ressalta-se que os valores corrigidos não poderão exceder os ofertados inicialmente;
- 3.2. Retirada da referência das evaporadas que não são cassete, conforme solicitado no TR;
- 3.3. Apresentação da referência e do catálogo do item "GABINETE DE VENTILAÇÃO PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR" ; e
- 3.4. Comprovação da exequibilidade da proposta.

Atenciosamente,
Marcelo Garcez
SEINF-TJAM

Em qua., 2 de abr. de 2025 às 12:48, COLIC <colic@tjam.jus.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]