

**Zimbra****rosiane.pantoja@tjam.jus.br**

---

**Re: PE 4/2017**

---

**De :** daniele silva <daniele.silva@tjam.jus.br>

Sex, 17 de fev de 2017 08:11

**Assunto :** Re: PE 4/2017**Para :** Tatiana Paz de Almeida  
<tatiana.almeida@tjam.jus.br>**Cc :** nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão  
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom Dia,

A polegada da mangueira de incêndio consta no Termo de Referência, a válvula da mangueira de incêndio é válvula de gaveta.

A pressão de trabalho dos manômetros dos extintores de água, PQS, e ABC é de 1,03MPa.

A pressão de trabalho dos extintores de gás carbônico é de 12,6 MPa.

Att.

Daniele da Silva Duarte  
Analista Judiciário

Divisão de Engenharia TJAM  
Telefone: 2129-6688/2129-6742

----- Mensagem original -----

De: "Tatiana Paz de Almeida" &lt;tatiana.almeida@tjam.jus.br&gt;

Para: "nelia.vieira" &lt;nelia.vieira@tjam.jus.br&gt;

Cc: "daniele.silva" <daniele.silva@tjam.jus.br>, "Comissão  
Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017 9:25:09

Assunto: Fwd: PE 4/2017

Senhora Diretora,

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo anexo, requer o auxílio do Setor Demandante na apresentação de informações. Em tempo, reafirmo o prazo editalício para resposta ao Administrado, é fixado em 24 (vinte e quatro) horas, motivo pelo qual, solicito seja retornada resposta ao presente e-mail até as 12 horas do dia de hoje, 13/02/2016.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida  
Comissão Permanente de Licitação (CPL) -TJAM  
(92)2129-6789 / 2129-6744

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Amape Ltda" <amapeam@yahoo.com.br>

Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2017 14:21:30

Assunto: PE 4/2017

AMAPE AMAZONAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA

Setor de Licitação

Boa tarde.

Solicitamos que nos informe a polegada das mangueiras, a pressão dos manômetros, e qual tipo de valvula se é (gaveta ou esfera) ?

Att,

Sara Arantes.

Fone: 92 3658-1681 / 3238-8647

---