

Zimbra**odaleia.silva@tjam.jus.br**

Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

De : marcelo garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br> Qui, 10 de nov de 2016 11:47

Assunto : Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Cc : livia vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>,
nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Bom dia,

Atendem sim

Att

De: "Comissão Permanente de Licitação" <edivam.lucena@tjam.jus.br>

Para: "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>, "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 10 de novembro de 2016 11:41:34

Assunto: Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Bom dia,

Os demais grupos (Grupo 01 e 04) atendem?

De: "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Para: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Cc: "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "cpl" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 10 de novembro de 2016 11:06:48

Assunto: Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Bom dia,

Segue análise técnica das propostas enviadas do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235).

Os itens a seguir estão com a descrição diferente do Termo de Referência:

Grupo 02 e 03:

19 - Faltando Diâmetro;
20 - Faltando Diâmetro;
22 - Faltando Medidas do Tanque;
28 - Faltando Diâmetro;
29 - Faltando Diâmetro;
30 - Faltando Diâmetro;
34 - Faltando Diâmetro;
37 - Comprimento Diferente do TR;
46 - Medida Diferente do TR;
65 - Faltando Diâmetro;
66 - Faltando Diâmetro;
75 - Medida Diferente do TR;
87 - Faltando Diâmetro;
90 - Medida Diferente do TR;
91 - Medida Diferente do TR;
92 - Faltando Diâmetro;
95 - Faltando Medidas;
96 - Faltando Medidas;
105 - Medida Diferente do TR;
107 - Medida Diferente do TR.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

De: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de novembro de 2016 13:26:12
Assunto: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Boa tarde sra Diretora,

De ordem do Pregoeiro encaminho para análise técnica do setor demandante as Propostas referentes aos Grupos 01, 02, 03 e 04 do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235) das licitantes ora classificadas. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade das Propostas dos licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1)Os objetos ofertados em todos os itens nas propostas dos grupos 01, 02, 03 e 04 atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente,

Livia Vásquez

De : Comissão Permanente de Licitação
<edivam.lucena@tjam.jus.br>

Qui, 10 de nov de 2016 11:41

Assunto : Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Para : marcelo.garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc : livia vasquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>,
nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>,
cpl <cpl@tjam.jus.br>

Responder para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Os demais grupos (Grupo 01 e 04) atendem?

De: "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Para: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Cc: "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "cpl" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 10 de novembro de 2016 11:06:48
Assunto: Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Bom dia,

Segue análise técnica das propostas enviadas do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235).

Os itens a seguir estão com a descrição diferente do Termo de Referência:

Grupo 02 e 03:

19 - Faltando Diâmetro;
20 - Faltando Diâmetro;
22 - Faltando Medidas do Tanque;
28 - Faltando Diâmetro;
29 - Faltando Diâmetro;
30 - Faltando Diâmetro;
34 - Faltando Diâmetro;
37 - Comprimento Diferente do TR;
46 - Medida Diferente do TR;
65 - Faltando Diâmetro;
66 - Faltando Diâmetro;
75 - Medida Diferente do TR;
87 - Faltando Diâmetro;
90 - Medida Diferente do TR;
91 - Medida Diferente do TR;
92 - Faltando Diâmetro;
95 - Faltando Medidas;
96 - Faltando Medidas;
105 - Medida Diferente do TR;
107 - Medida Diferente do TR.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

De: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de novembro de 2016 13:26:12
Assunto: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Boa tarde sra Diretora,

De ordem do Pregoeiro encaminho para análise técnica do setor demandante as Propostas referentes aos Grupos 01, 02, 03 e 04 do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235) das licitantes ora classificadas. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade das Propostas dos licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados em todos os itens nas propostas dos grupos 01, 02, 03 e 04 atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente,

Lívia Vásquez

De : marcelo garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br> Qui, 10 de nov de 2016 11:06
Assunto : Re: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4
Para : livia vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Cc : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

Segue análise técnica das propostas enviadas do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235).

Os itens a seguir estão com a descrição diferente do Termo de Referência:

Grupo 02 e 03:

19 - Faltando Diâmetro;
20 - Faltando Diâmetro;
22 - Faltando Medidas do Tanque;
28 - Faltando Diâmetro;

29 - Faltando Diâmetro;
30 - Faltando Diâmetro;
34 - Faltando Diâmetro;
37 - Comprimento Diferente do TR;
46 - Medida Diferente do TR;
65 - Faltando Diâmetro;
66 - Faltando Diâmetro;
75 - Medida Diferente do TR;
87 - Faltando Diâmetro;
90 - Medida Diferente do TR;
91 - Medida Diferente do TR;
92 - Faltando Diâmetro;
95 - Faltando Medidas;
96 - Faltando Medidas;
105 - Medida Diferente do TR;
107 - Medida Diferente do TR.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

De: "livia vasquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>
Para: "nelia.vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>, "marcelo.garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de novembro de 2016 13:26:12
Assunto: Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4

Boa tarde sra Diretora,

De ordem do Pregoeiro encaminho para análise técnica do setor demandante as Propostas referentes aos Grupos 01, 02, 03 e 04 do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235) das licitantes ora classificadas. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade das Propostas dos licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados em todos os itens nas propostas dos grupos 01, 02, 03 e 04 atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente,

Lívia Vásquez

De : livia vasquez <livia.vasquez@tjam.jus.br> Qua, 09 de nov de 2016 13:26
Assunto : Diligência - Pregão 37.2016 - Grupos 1,2,3 e 4  4 anexos
Para : nelia.vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>, marcelo.garcez
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Boa tarde sra Diretora,

De ordem do Pregoeiro encaminho para análise técnica do setor demandante as Propostas referentes aos Grupos 01, 02, 03 e 04 do Pregão Eletrônico nº 037/2016 (PA 2015/22235) das licitantes ora classificadas. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade das Propostas dos licitantes.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados em todos os itens nas propostas dos grupos 01, 02, 03 e 04 atendem ao exigido no termo de referência?

Atenciosamente,

Lívia Vásquez

 **Proposta - Pekplast - Grupo 4.pdf**
200 KB

 **PROPOSTA TAG - Grupo 3.pdf**
586 KB

 **PROPOSTA - TAG TINTAS - Grupo 2.pdf**
514 KB

 **PROPOSTA - ÍTACA - Grupo 1.pdf**
823 KB
