

**Zimbra****lazaro.queiroz@tjam.jus.br**

---

**Pedido de Esclarecimento - Pregão 15-2019**

---

**De :** LICITACOES <licitacoes@grupoevoque.com.br> Qua, 15 de mai de 2019 15:07**Assunto :** Pedido de Esclarecimento - Pregão 15-2019 1 anexo**Para :** cpl@tjam.jus.br

Boa Tarde, prezados,

Segue em anexo pedido de esclarecimentos referente ao pregão 15/2019, conto com a gentileza dos senhores para que seja analisado o documento, bem como, que seja confirmado o recebimento deste e-mail.

Qualquer dúvida, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Betina Jacoboski  
Grupo Evoque  
(41) 3679-0239

---

**Pedido de Esclarecimento - 008-2019 - Tribunal de Justica do Estado do** **Amazonas.pdf**170 KB

---

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Campina Grande do Sul, 15 de Maio de 2019.

**Ao**

**Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

Assunto: **Pregão 15/2019 - Itens 23 e 24**

**Prezados,**

A empresa **EVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita sob o CNPJ de n.º 11.778.795/0001-80, com sede na Rua Jacob Ferrarini, n.º 225, Jardim Graciosa, Campina Grande do Sul - PR, CEP:83.430-000, por intermédio de sua representante legal Sra. Larissa de Oliveira Alves, CPF/MF sob o n.º112.780.009-41, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, pelos razões abaixo:

Inicialmente, comprova-se a tempestividade deste pedido de esclarecimentos, dado que a sessão pública está prevista para 27/05/2019, tendo sido, portanto cumprido o prazo previsto no item 4.2 do edital.

Ao analisar o termo de referência do mencionado edital, constata-se uma inconsistência, os itens 23 e 24, cabos PP, estão sendo solicitados com a descrição técnica de 750v, no entanto, a norma técnica atual (NM 247-5) determina que os cabos paralelos devem ser fabricados com 300/500V.

Desta forma, **requer-se que seja reavaliado e nos informado qual a tensão nominal que os senhores realmente estão solicitando**, afim de evitar qualquer inconveniente futuro, vez que não existe normatizado o cabo PP de 450/750V.

Sem mais para o momento, espera-se merecer como sempre as melhores atenções do órgão para o que é solicitado, e ainda, renova-se os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,



**LARISSA DE OLIVEIRA ALVES**

CPF/MF sob o n.º 112.780.009-41

RG n.º 12.385.450-0/SESP-PR

Presidente