

Zimbra

joao.neto@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 025/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G1,G2 e G4 - J.L e G3 - Sentinela

De : Ricardo Correa da Costa
<ricardo.correa@tjam.jus.br>

Qui, 25 de jul de 2019 13:29

Assunto : Re: Diligência PE 025/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G1,G2 e G4 - J.L e G3 - Sentinela

Para : João de Albuquerque Lima Neto
<joao.neto@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, rommel.aker <rommel.aker@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Caro Sr João,

Após a análise dos itens indicados encontramos algumas divergências.

1. No grupo 03, empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

- Não evidenciamos erros descritivos nem qualitativos, dessa forma, consideramos aprovada a proposta do Grupo 03.

2. No grupo 02, empresa J.L.R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS

- Não evidenciamos erros descritivos nem qualitativos, dessa forma, consideramos aprovada a proposta do Grupo 02.

3. No grupo 01, empresa J.L.R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS

- O item 05 apresenta erro descritivo em relação ao indicado pela administração, a saber:

Proposto pela empresa: TORNEIRA DETALHAMENTO DO ITEM: TORNEIRA INOX P/ LAVATÓRIO DE BANCADA/MESA, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO 1/2", MATERIAL METAL, COR/ACABAMENTO CROMADO.

Indicado pelo Tjam : TORNEIRA INOX P/ LAVATÓRIO DE

BANCADA/MESA, MATERIAL CORPO METAL, DIÂMETRO 1/2", BICA
MÓVEL, MATERIAL LATÃO,
COR/ACABAMENTO CROMADO.

- O item 08 apresenta erro descritivo em relação ao indicado pela administração, a saber:

Proposto pela empresa: TUBO FLEXÍVEL DETALHAMENTO DO ITEM:
ENGATE FLEXÍVEL DE AÇO INOX DE 40CM, ACOMPANHA CANOPLA.
MACHO 1/2" FÊMEA 1/2"

Indicado pelo Tjam : VÁLVULA DE RETENÇÃO, TIPO GAVETA, 1 1/4",
PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COBRE

4. No grupo 04, empresa J.L.R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS

- O item 115 apresenta erro descritivo em relação ao indicado pela administração, a saber:

Proposto pela empresa: JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM
Indicado pelo Tjam: JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM

- O item 116 apresenta erro descritivo em relação ao indicado pela administração, a saber:

Proposto pela empresa: JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM
Indicado pelo Tjam: JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM

- O item 126 apresenta erro descritivo em relação ao indicado pela administração, a saber:

Proposto pela empresa: TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM x 6M
Indicado pelo Tjam: TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM x 6M

- O item 127 apresenta erro descritivo em relação ao indicado pela administração, a saber:

Proposto pela empresa: TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM x 6M
Indicado pelo Tjam: TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM x 6M

Nestes Termos, cabe-nos concluir pelo indeferimento dos Grupos 01 e 04 da empresa da empresa J.L.R. ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS por erro em

descrição de itens.

sem mais, é o que nos cabe concluir.

att

Eng. Ricardo Correa
Coordenador de Manutenção
Analista Judiciário - DVENG/TJAM
(92) 33035247/5248

De: "João de Albuquerque Lima Neto" <joao.neto@tjam.jus.br>
Para: "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "rommel.akei" <rommel.akei@tjam.jus.br>, "ricardo correa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>
Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 24 de julho de 2019 13:43:04
Assunto: Diligência PE 025/2019 - Análise Técnica sobre a Proposta - G1,G2 e G4 - J.L e G3 - Sentinela

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao **Pregão Eletrônico nº 025/2019** (PA nº 2017/12948) da Licitantes classificada sob análise. A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, conforme solicitado por telefone, resposta a esta Diligência até **amanhã, 25/07/2019, às 12h00**.

Atenciosamente,
João Lima
Membro
Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM
2129-6743
