



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)**

---

**REFERÊNCIA** – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 041/2019, processo administrativo nº 2019/11759, cujo objeto é o Registro de preços para implantação de 20 (vinte) ambientes seguros móveis, para atender ao Tribunal de Justiça do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência do Edital.

À Empresa **MENON PRESENCIAL CONSULTORIA EM LICITAÇÕES**

**QUESTIONAMENTO:**

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no <https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2019/pre- goes-eletronicos/pregao-eletronico-n-041-2019>

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2019**

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **MENON PRESENCIAL CONSULTORIA EM LICITAÇÕES**, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme segue:

**RESPOSTA:**

“QUESTIONAMENTO 01: A formação de ata visa justamente atuar conforme a previsibilidade orçamentária e conveniência da Administração enquanto o instrumento de contratação estiver vigente, cabendo ao fornecedor respeitar o prazo de entrega previsto no Termo de Referência.

QUESTIONAMENTO 02: Conforme listagem em anexo

QUESTIONAMENTO 03: Todas as adequações relacionadas a infraestrutura elétrica e civil devem ser incluídas na proposta.

QUESTIONAMENTO 04: Deve ser seguido o item específico do Termo de Referência (18.3.1.8. SISTEMA DE ENERGIA).

QUESTIONAMENTO 05: Não está correto. Será de responsabilidade da contratada as adequações na infraestrutura civil para recebimento da solução.

QUESTIONAMENTO 06: Desconsiderar o trecho “UPS que estão localizadas à quinze metros do

  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

---

local de implantação". Os UPS devem estar alocados dentro do ambiente seguro.

QUESTIONAMENTO 07: Será de responsabilidade da contratada a entrega dos equipamentos, devendo a mesma arcar com os custos de logística desta operação.

QUESTIONAMENTO 08: Está correto o entendimento, desde que se atente para o especificado no Termo de Referência, ou seja, que possa ser alimentado em 48 V em função da otimização da autonomia do sistema UPS.

QUESTIONAMENTO 09: Desconsiderar "UPS existentes" e levar em consideração que o sistema de energia do Equipamento deve ser fornecido completo com potência de 5kva, com as seguintes características:

Tensão de entrada DC – 48 V

Tensão de entrada AC – 120/240 V

Tensão Saída AC – 220/230/240

Tensão de Saída DC – 42 a 60 volts

QUESTIONAMENTO 10: Potência de até 1Kva em função da otimização da autonomia do Sistema UPS. Sobre tensão, deve ser considera a resposta do item 8."

Manaus, 23 de setembro de 2019.

**Elízia Mara Costa Israel**  
Pregoeira

Zimbra

lazaro.queiroz@tjam.jus.br

**Re: Pedido de Esclarecimento - PE 041/2019 - Menon****De :** Thiago Facundo de M. Franco  
<thiago.franco@tjam.jus.br>

Sex, 20 de set de 2019 13:06

**Assunto :** Re: Pedido de Esclarecimento - PE 041/2019 -  
Menon**Para :** Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz  
<lazaro.queiroz@tjam.jus.br>**Cc :** Divisão de Tecnologia da Informação e  
Comunicação <ti@tjam.jus.br>, Comissão  
Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Prezados,

Seguem as respostas para o questionamento:

01 – Os ambientes seguros móveis serão implantados todos no mesmo período? Ou serão contratados em momentos diferentes?

A formação de ata visa justamente atuar conforme a previsibilidade orçamentária e conveniência da Administração enquanto o instrumento de contratação estiver vigente, cabendo ao fornecedor respeitar o prazo de entrega previsto no Termo de Referência.

02 – Quais são os endereços, onde serão implantados os ambientes seguros móveis?

Conforme listagem em anexo.

03 – Os locais considerados para implantação dos ambientes seguros móveis já estão preparados para receber a solução? Ou seja, existe infra civil e elétrica?

Todas as adequações relacionadas a infraestrutura elétrica e civil devem ser incluídas na proposta.

04 – Qual é a tensão da rede que alimentará os ambientes seguros móveis 220V ou 380V? O fornecimento de energia será em corrente alternada. Esta correto o entendimento?

Deve ser seguido o item específico do Termo de Referência (18.3.1.8. SISTEMA DE ENERGIA)

05 – Todas as adequações externas como base de concreto, proteção perimetral, dutos de cabos e demais serviços civis não fazem parte do escopo de contratação. Esta correto o entendimento?

Não está correto. Será de responsabilidade da contratada as adequações na infraestrutura civil para recebimento da solução.

06 – O serviços de interligação elétrica externos contemplado pelo escopo do projeto se limita a interligação entre o quadro interno dos ambientes seguros móveis até as UPS que estão localizadas à quinze metros do local de implantação. Está correto o entendimento?

Desconsiderar o trecho “UPS que estão localizadas à quinze metros do local de implantação”. Os UPS devem estar alocados dentro do ambiente seguro.

07 – Será necessário transporte marítimo para transporte dos ambientes seguros móveis?

Será de responsabilidade da contratada a entrega dos equipamentos, devendo a mesma arcar com os custos de logística desta operação.

08 – As proponentes são livres para escolher a solução do sistema de ar condicionado de suas soluções. Está correto o entendimento?

Está correto o entendimento, desde que se atente para o especificado no Termo de Referência, ou seja, que possa ser alimentado em 48 V em função da otimização da autonomia do sistema UPS.

09 – Qual a potência(kVA) e tensão(V) das UPS existentes, responsáveis por alimentar o DC?

Desconsiderar “UPS existentes” e levar em consideração que o sistema de energia do Equipamento deve ser fornecido completo com potência de 5kva, com as seguintes características:

Tensão de entrada DC - 48 V

Tensão de entrada AC – 120/240 V

Tensão Saída AC – 220/230/240

Tensão de Saída DC – 42 a 60 volts

10 – Qual é a potência(kW) e tensão(V) a ser disponibilizada para sistema de ar condicionado, iluminação, sistemas de automação?

Potência de até 1Kva em função da otimização da autonomia do Sistema UPS. Sobre tensão, deve ser considera a resposta do item 8.

Att.

On Fri, Sep 20, 2019 at 8:00 AM Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz

<[lazaro.queiroz@tjam.jus.br](mailto:lazaro.queiroz@tjam.jus.br)> wrote:

Senhores,

Segue o Pedido de Esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico 041/2019, PA 2019/11759.

É necessária a manifestação técnica de V. Sas. quanto aos questionamentos apresentados.

Em tempo, informa-se que em cumprimento à Cláusula 4<sup>a</sup> do Edital, o prazo para apresentar resposta é de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de **suspensão** do certame agendado para o dia 27/09/2019, motivo pelo qual, à Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação é estabelecido prazo **hoje, 20/09/2019, às 13h00**.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz

Estagiário

Comissão Permanente de Licitação (CPL) - TJAM

2129-6743

---

**De:** [menon@presencialconsultoria.com.br](mailto:menon@presencialconsultoria.com.br)

**Para:** "Comissão Permanente de Licitação" <[cpl@tjam.jus.br](mailto:cpl@tjam.jus.br)>

**Enviadas:** Quinta-feira, 19 de setembro de 2019 19:15:23

**Assunto:** ENC:::Esclarecimentos::: Sessão Pública: Pregão Eletrônico/ SRP nº 041/2019 - Tribunal de Justiça do Amazonas - TJAM

Prezados bom dia.

Segue Pedidos de esclarecimentos junto ao respeitado Órgão.

01 – Os ambientes seguros móveis serão implantados todos no mesmo período? Ou serão contratados em momentos diferentes?

02 – Quais são os endereços, onde serão implantados os ambientes seguros móveis?

03 – Os locais considerados para implantação dos ambientes seguros móveis já estão preparados para receber a solução? Ou seja, existe infra civil e elétrica?

04 – Qual é a tensão da rede que alimentará os ambientes seguros móveis 220V ou 380V? O fornecimento de energia será em corrente alternada. Esta correto o entendimento?

05 – Todas as adequações externas como base de concreto, proteção perimetral, dutos de cabos e demais serviços civis não fazem parte do escopo de contratação. Esta correto o entendimento?

06 – O serviços de interligação elétrica externos contemplado pelo escopo do projeto se limita a interligação entre o quadro interno dos ambientes seguros móveis até as UPS que estão localizadas à quinze metros do local de implantação. Está correto o entendimento?

07 – Será necessário transporte marítimo para transporte dos ambientes seguros móveis?

08 – As proponentes são livres para escolher a solução do sistema de ar condicionado de suas soluções. Está correto o entendimento?

09 – Qual a potência(kVA) e tensão(V) das UPS existentes, responsáveis por alimentar o DC?

10 – Qual é a potência(kW) e tensão(V) a ser disponibilizada para sistema de ar condicionado, iluminação, sistemas de automação?

Atenciosamente,



Menon

Presencial - Consultoria em Licitações  
(41) 9 9781-4081

--

**Thiago Facundo de Magalhães Franco**

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

92 - 2129-6767

92 - 98114-8805

**Endereços Comarcas.xlsx**

18 KB