

Zimbra

iano.wanderley@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 016/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

De : Nilson Monteiro de Oliveira
<nilson.oliveira@tjam.jus.br>

Qui, 13 de ago de 2020 12:25

 1 anexo

Assunto : Re: Diligência PE 016/2020 – Análise Técnica sobre Proposta

Para : Iano Sa e Souza de Wanderley
<iano.wanderley@tjam.jus.br>

Cc : Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>, Rommel Pinheiro
akel <rommel.akel@tjam.jus.br>, Marcelo
Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>,
Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Olá Iano,

Analizamos a proposta da empresa Zaneli Serviços Elétricos LTDA e seguem nossas considerações:

Observamos que o controlador especificado no Catálogo apresentado pelo licitante - modelo **PF-12**, marca **Sibratec** - não atende a um dos requisitos especificados no **Item 18**, das Especificações Técnicas, do **Termo de Referência**, anexo IV do Edital do presente certame, a saber:

18.1.8 - Controlador deve possuir porta de comunicação RS485 com protocolo Modbus RTU;

Desse modo, resta-nos senão a **recusa da proposta apresentada** em decorrência de o controlador especificado não apresentar porta de comunicação, conforme requerido no item do Termo de Referência supracitado.

Sem mais para o presente, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Em qui., 13 de ago. de 2020 às 11:14, Iano Sa e Souza de Wanderley

<iano.wanderley@tjam.jus.br> escreveu:

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **016/2020** (PA nº 2019/19048) da Licitante classificada sob análise, a Empresa ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA.

A verificação de adequação da Proposta de Preços e Catálogo ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na Proposta e Catálogo atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 13/08/2020, às 13:00 h.**

--

Att,
Iano Sá

Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

--

Atenciosamente,

Nilson Monteiro de Oliveira



Analista Judiciário - Eng. Elétrica - DVENG

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

(92) 3303-5247 / (92) 99183-4760