

Zimbra

wendell.nascimento@tjam.jus.br

Re: Diligência PE 026/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada e Catálogos - P B L SERVICOS**De :** Marcelo Carneiro <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

qui, 19 de nov de 2020 08:15

Assunto : Re: Diligência PE 026/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada e Catálogos - P B L SERVICOS**Para :** wendell.nascimento <wendell.nascimento@tjam.jus.br>**Cc :** Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho manifestação técnica deste Setor de Engenharia sobre a **Proposta** de Preços e Catálogos referente ao Pregão Eletrônico nº **026/2020** (PA nº 2020/01746) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO**.

Considerando que a verificação de adequação da **Proposta** de Preços e Catálogos ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante, informamos:

1) É necessário que o modelo dos equipamentos apresentados esteja no catálogo. Os modelos de 12.000BTUS, 18.000BTUS e 24.000BTUS da marca TCL estão no catálogo TCL. Os modelos dos equipamentos de 30.000BTUS, 36.000BTUS e 58.000BTUS da marca AR FREE não foram encontrados no catálogo apresentado da marca AR FREE;

No catálogo da marca AR FREE não foi encontrado referência ao equipamento de 30.000BTUS e as referências dos aparelhos de 36.000BTUS e 60.000BTUS encontradas foram NB36INT/NB36EXT e NB60INT/NB60EXT, respectivamente.

Não possui qualquer referência de modelo ARFREE30, ARFREE36 e ARFREE60 no catálogo da marca/fabricante AR FREE, conforme é apresentado na proposta de preços.

2) Não foi enviado o Catálogo do equipamento de 48.000BTUS do fabricante VG.

Desta forma, como não foi cumprida a exigência do envio de todos catálogos solicitados, o objeto ofertado na **Proposta Retificada e nos Catálogos** não atendem ao exigido no Termo de Referência!

Att,

Marcelo Carneiro
DVENG**De:** "wendell.nascimento" <wendell.nascimento@tjam.jus.br>**Para:** "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "Rommel Pinheiro akel" <rommel.akil@tjam.jus.br>**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 11:39:26

Assunto: Diligência PE 026/2020 – Análise Técnica sobre Proposta Retificada e Catálogos
- P B L SERVICOS

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a **Proposta** de Preços e Catálogos referente ao Pregão Eletrônico nº **026/2020** (PA nº 2020/01746) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **P B L SERVICOS ELETRICOS E DE REFRIGERACAO E COMERCIO**.

A verificação de adequação da **Proposta** de Preços e Catálogos ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia:

1) O objeto ofertado na **Proposta Retificada e nos Catálogos** atendem ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 18/11/2020, às 13:30 h**.

--

Atenciosamente,

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Wendell M. do Nascimento
Comissão Permanente de Licitação (CPL)
Contato: (92) 2129-6743