



Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

PE 018.2021 - Análise Técnica sobre Proposta

2 mensagens

Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>

7 de junho de 2021 10:09

Para: patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Mendonça, Igor"

<igor.mendonca@tjam.jus.br>

Cc: CPL <cpl@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº **018/2021, Grupos 3** (PA nº 2020/18034) da Licitante classificada sob análise, a Empresa **SERV**.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até hoje, **07/06/2021, às 12:00 h**.

--

João Lima Neto

Comissão Permanente de Licitação (CPL)

Contato: (92) 2129-6743

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

**PLANILHA DE CUSTOS PE 018.2021 TJ.AM.pdf**

78K

Igor Mendonça <igor.mendonca@tjam.jus.br>

7 de junho de 2021 11:47

Para: Joao de Albuquerque Andrade Lima Neto <joao.neto@tjam.jus.br>, patrimonio <patrimonio@tjam.jus.br>, "Vieira, Nelia" <nelia.vieira@tjam.jus.br>

Cc: CPL <cpl@tjam.jus.br>

Prezado João,

Bom dia.

Segue a análise técnica, referente ao pregão 018/2021, **Grupo 3** (PA nº 2020/18034), empresa SERV:

Grupo 3 - No Breaks:

Item 10:

Corrigir capacidade do Nobreak para "Nobreaks até 650VA".

Item 11:

Esclarecer que a capacidade nominal é de "2 baterias de 7A/h

Item 12:

Descrito conforme Termo de Referência.

Manifestação da empresa é necessária para concluir a análise técnica.

Cordialmente,

Eng. Igor Mendonça
Tribunal de Justiça do Amazonas
Divisão de Patrimônio e Material

[Texto das mensagens anteriores oculto]