



Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PE 047/2021 - Análise Técnica sobre Proposta - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

14 de outubro de 2021 14:40

Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, "da Costa, Ricardo" <ricardo.correa@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2021, (SEI nº 2021/000012298-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**.

A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Secretaria de Infraestrutura:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 15/10/2021, às 10:00h**.

--

Att,

Adriano Cavalcante

Coordenadoria de Licitação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

5 anexos**proposta-atualizada (1).pdf**

625K

**MIDEA MULTI SPLIT.PDF**

1129K

**TCL INVERTER.pdf**

1459K

**Agratto NEO Inverter.pdf**

6177K

**CATÁLOGO CLIMATIZACAO 2021_digital.pdf**

12609K

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

15 de outubro de 2021 08:44

Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

Cc: "da Costa, Ricardo" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura acerca da Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2021, (SEInº 2021/000012298-00),da Licitante classificada sob análise, a Empresa **DENTECK AR CONDICIONADO LTDA**.

Considerando que a verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante, informamos em relação aos itens 08 e 09 da proposta enviada:

Os modelos das condensadoras dos itens 08 e 09 informados na proposta de preço, de acordo com os catálogos enviados, possuem capacidade nominal de refrigeração inferior ao solicitado no Termo de Referência.

- Item 08 - Solicitado no Termo de Referência 48.000BTU/h / Proposto: 38MBPA42M5 (42.000BTU/h)

- Item 09 - Solicitado no Termo de Referência 48.000BTU/h / Proposto: 38MBPA42M5 (42.000BTU/h)

Considerando que os modelos de condensadoras propostos pela licitante nos itens 08 e 09 possuem capacidade nominal de refrigeração inferior à solicitada, podemos concluir que o objeto ofertado na Proposta de Preços apresentada não atende ao Solicitado no Termo de Referência.

Att

Marcelo Garcez

SEINF-TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]