



Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>

PE 047/2021 - Análise Técnica sobre Proposta - L C SECULOS LTDA

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br> 6 de outubro de 2021 14:09
Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, "da Costa, Ricardo" <ricardo.correa@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho para manifestação técnica do setor demandante sobre a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2021, (SEI nº 2021/000012298-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa **L C SECULOS LTDA**.
A verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante.

Sendo assim, questiono à Secretaria de Infraestrutura:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

Solicito, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **amanhã, 07/10/2021, às 11:00h**.--
Att,

Adriano Cavalcante
Coordenadoria de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

 **Proposta-juntada.pdf**
14440K

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br> 7 de outubro de 2021 09:26
Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>
Cc: "da Costa, Ricardo" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores,

Para instruir os trabalhos da Pregoeira, encaminho manifestação técnica desta Secretaria de Infraestrutura acerca da Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2021, (SEI nº 2021/000012298-00), da Licitante classificada sob análise, a Empresa LS SERVIÇOS.

Considerando que a verificação de adequação da Proposta de Preços ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da oferta da Licitante, informamos a seguir pontos de correção na proposta:

- O endereço apresentado na proposta está incompleto;
- Não há o nome legível do Representante Legal da empresa; e
- Não foi informado os modelos das condensadoras e evaporadoras dos itens solicitados para que pudesse ser realizada a verificação, a partir dos catálogos, dos dados técnicos dos equipamentos. No item 09 é necessário que seja informado os modelos tanto das condensadoras, quanto das duas evaporadoras solicitadas (12.000BTUS e 24.000BTUS).

Desta forma, solicitamos, caso seja possível, diligência à empresa licitante para correção dos itens.

Vale ressaltar que não serão aceitos valores de cada item superiores aos já ofertados nesta proposta.

Att

07/10/2021 12:20

E-mail de Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - PE 047/2021 - Análise Técnica sobre Proposta - L C SECULOS LTDA

Marcelo Garcez
SEINF-TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]