

PREGÃO ELETRÔNICO nº 079/2022 - Análise Técnica sobre a Habilitação - CONNECTION

2 mensagens

Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br> 15 de dezembro de 2022 08:58
Para: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br>, Evelyn Guerra Xavier da Silva <evelyn.xavier@tjam.jus.br>, Antonio Sobrinho Sousa <antonio.sobrinho@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, os documentos de habilitação complementar, referente ao **Pregão Eletrônico nº 079/2022, (SEI nº 2022/000021568-00) da Licitante classificada sob análise, Empresa CONNECTION**, para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação dos documentos complementares ao Termo de Referência dará subsídios técnicos para a habilitação da Licitante.

Sendo assim, questiona-se à **Secretaria de Infraestrutura**:

- 1) Os documentos complementares apresentados atendem ao exigido no Termo de Referência?
- 2) Foi possível confirmar com o Emitente do Atestado se o objeto descrito no Atestado de Capacidade Técnica atende ao Termo de Referência?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até **hoje, 15/12/2022, às 12h**.

--
Att,

Adriano Cavalcante
Coordenadoria de Licitação
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

2 anexos

 **ACT AUTOMEDIC.pdf**
338K

 **ACT D SANTOS.pdf**
225K

Dimas Crescencio Verissimo Santos <dimas.santos@tjam.jus.br> 15 de dezembro de 2022 09:17
Para: Adriano da Silva Cavalcante <adriano.cavalcante@tjam.jus.br>
Cc: Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Evelyn Guerra Xavier da Silva <evelyn.xavier@tjam.jus.br>, Antonio Sobrinho Sousa <antonio.sobrinho@tjam.jus.br>, Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Esta Secretaria de Infraestrutura informa que a documentação de habilitação enviada pela empresa **CONNECTION** **atende** ao Item 2, conforme exigido no Termo de Referência.

ITEM 2 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE VIDRO **TEMPERADO** INCOLOR, ESPESSURA TOTAL 8 MM, INCLUSO BORRACHA DE VEDAÇÃO E SILICONE PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E FITA/ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.

No entanto, **não foi possível verificar** na documentação apresentada atestados que comprovem a quantidade mínima exigida para o **Item 1**, conforme exigido no Termo de Referência.

ITEM 1 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE VIDRO **COMUM LAMINADO** LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM, INCLUSO BORRACHA DE VEDAÇÃO E SILICONE PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E FITA/ESCOVA DE VEDAÇÃO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO.

Nesse sentido, a documentação apresentada **não atende** o que fora especificado no Termo de Referência.

[Texto das mensagens anteriores oculto]