



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESCLARECIMENTOS - TJ/AM/SECOP/COLIC

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital da Concorrência nº. **002/2023**, processo administrativo nº **2022/000034763-00**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas**

À Empresa **ALCANCE**,

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no <https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2023/concorrencias-publicas-2/concorrenca-n-002-2023>

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **ALCANCE**, O pregoeiro apresenta a resposta, fundamentada pelo Setor Técnico Demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

"Para instruir os trabalhos da Coordenadoria de Licitação, seguem os esclarecimentos e em anexo os projetos pertinentes, referente à Concorrência 02/2023 - Construção de Centro de Práticas Pedagógicas do Tribunal de Justiça do AM.

Demolição - Trata-se de uma demolição de baixa complexidade, não interferindo diretamente em edificações circunvizinhas, dessa forma a SEINF entende não ser necessário projeto de demolição. Ademais, segue em anexo a planta de locação de furo de sondagem com a edificação existente.

Alvenaria - No projeto arquitetônico já disponibilizado em dwg é possível identificar os respectivos layers. Outros detalhamentos constarão durante a fase de elaboração do projeto executivo, o qual será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, conforme Lei 8.666/93;

Rede de instalação de água fria - Projetos de água fria já se encontram disponíveis em dwg;

Rede de instalação de esgoto - O item refere-se ao fornecimento e instalação de ETE, tipo compacta, com indicação de implantação em projeto arquitetônico;

Rede de instalação elétrica - O objeto do processo licitatório é um prédio anexo à sede do Tribunal e vai compartilhar a subestação existente, sendo apenas instalado um novo transformador em cubículo já disponível. Os alimentadores de elevadores e sistema de ar condicionado serão licitados junto com os respectivos equipamentos em licitação futura, com estudo preliminar em andamento. Os diagramas unifilares estão disponíveis em dwg, conforme projeto elétrico já disponibilizado;

Rede de instalação de drenagem - Projetos de água pluvial já se encontram disponíveis em dwg. Outros detalhamentos constarão durante a fase de elaboração do projeto executivo, o qual será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, conforme Lei 8.666/93;

Rede de instalação de incêndio - Segue em anexo projeto com detalhamento solicitado;

Projetos de segurança CFTV - Em tomada de decisão, A SEINF informa que a aquisição e instalação de equipamento de CFTV não possuem previsão no referido processo licitatório;

Rede de climatização - Em tomada de decisão, A SEINF informa que não consta previsão no referido processo licitatório e serão licitados junto com os respectivos equipamentos em licitação futura, com estudo preliminar em andamento;

Rede lógica - Projeto com legenda em anexo;

Esquadrias - Projeto de arquitetura com quadro de esquadrias já se encontram disponíveis em dwg. Outros detalhamentos constarão durante a fase de elaboração do projeto executivo, o qual será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, conforme Lei 8.666/93

Terraplanagem - Após tomada de decisão, A SEINF entende que não deve constar em planilha orçamentária a elaboração do projeto para a realização do serviço previsto;

Sondagem - Planta de furos de sondagem em anexo;

Estrutural - Detalhamento disponível em projeto arquitetônico em formato dwg. Outros detalhamentos constarão durante a fase de elaboração do projeto executivo, o qual será desenvolvido concomitantemente com a execução da obra, conforme Lei 8.666/93."

A Coordenadoria de Licitação disponibilizará os anexos da resposta através do link:

https://drive.google.com/drive/folders/1VGW_tg_rIfijUuxEGpPBxmx2vFHW82u0?usp=sharing

Tendo em vista a manifestação do Setor Técnico, segue mantida a Sessão Pública designada para o dia 02/03/2023 às 09h00 (Horário de Manaus) para abertura do certame.

Manaus, 24 de fevereiro de 2023.

José Rogério de Sousa Mendes Júnior

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ROGERIO DE SOUSA MENDES JUNIOR**, Coordenador(a), em 24/02/2023, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0920720** e o código CRC **5778839F**.