



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Av. André Araújo, S/N - Bairro Aleixo - CEP 69060-000 - Manaus - AM - www.tjam.jus.br

ESCLARECIMENTOS - TJ/AM/SECOP/COLIC

REFERÊNCIA – Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº. **019/2023**, processo administrativo nº **2022/000038291-00**, cujo objeto é a aquisição de nobreak para os equipamentos de raio-x (scanner para inspeção de bagagens de mão).

À Empresa **DELBRAS COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUÇÕES DE ENERGIA EIRELI**,

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponível no <https://www.tjam.jus.br/index.php/documentos-licitacao/editais-avisos-erratas-e-docs/licitacoes-2023/pregao-eletronico-1/pregao-eletronico-n-019-2023>

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2023

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa **DELBRAS COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUÇÕES DE ENERGIA EIRELI**, o pregoeiro apresenta a resposta, fundamentada pelo Setor Técnico Demandante, conforme segue:

RESPOSTA:

QUESTIONAMENTO 1: "Poderá ser oferecido um equipamento com a saída também em 220V tensão única; e"

QUESTIONAMENTO 2: "Será aceito régua de tomadas para atender ao solicitado Bornes + 8 Tomadas NBR 14136 (20A)."

Tendo em vista a manifestação do Setor Técnico, segue mantida a Sessão Pública designada para o dia 02/05/2023 às 10h00 (Horário de Brasília) para abertura do certame.

Manaus, 02 de maio de 2023.

Adriano da Silva Cavalcante

Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO DA SILVA CAVALCANTE**, Servidor, em 02/05/2023, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1013953** e o código CRC **D9F2085B**.



Victoria Corrêa Lima <victoria.correa@tjam.jus.br>

ENC: 02.05.2023 as 9h PE 2444-2022 UASG 943001

Marcelo Carneiro Garcez Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

30 de abril de 2023 às 09:01

Para: Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Em resposta ao pedido de Esclarecimento da empresa, informamos:

1. Poderá ser oferecido um equipamento com a saída também em 220V tensão única; e
2. Será aceito régua de tomadas para atender ao solicitado Bornes + 8 Tomadas NBR 14136 (20A).

Att,

Marcelo Garcez
SEINF-TJAM

[Texto das mensagens anteriores oculto]