CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante *Applicant*	Resil Comercial Industrial Ltda. CNPJ 68.124.858/0001-00 Av. Prestes Maia, 791 - Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil
Fabricante *Manufacture*	Resil Comercial Industrial Ltda. CNPJ 68.124.858/0001-00 Av. Prestes Maia, 791 - Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil
Produto *Product*	Extintor de Incêndio
Normas *Standards*	NBR 15809:2010
Regulamento *Regulation*	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010.
Informações Adicionais *Aditional Information*	Modelo: R 920 Código Projeto: R 920 Carga nominal: 20 kg PNC: 1,0 MPa Agente extintor[1]: Pó BC Produto inibidor[2]: Bicarbonato de Sódio Teor de produto inibido: 95% Capacidade extintora: 40-B:C ☐ Portátil ☒ Sobre-rodas ☒ Pres. Direta ☐ Pres. Indireta
	Nota[1]: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota[2]: Para extintores de espuma mecânica Base: ☐ Sintética ☐ Proteínica Formador de filme aquoso: ☐ Sim ☐ Não
Nº Certificado *Certificate #*	P-880 — Emissão Inicial *First Concession* 23/06/2012
Validade *Validity*	23/06/2012 a 22/01/2015

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado

This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados. A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Barueri - SP, 05/10/2012

TÜV NORD BRTÜV

Certificação de produto

OCP 0016

BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A
CNPJ 00.274.562/0001-23
Al. Madeira, 222 – 3º andar
06454-010 – Barueri – SP - Brasil