

Zimbra

patricia.nery@tjam.jus.br

Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia**De :** Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Sex, 27 de abr de 2018 09:06

Assunto : Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia**Para :** Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>**De:** "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>**Para:** "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>**Cc:** "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 27 de abril de 2018 9:05:06**Assunto:** Re: Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia

Olá Sr Lázaro, obrigado pelo usual suporte.

Bom...em análise da proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 24/2018** (PA 21995/2016) contendo marca/modelo/fabricante fornecidos pela empresa ora classificada (**Norte Engenharia**), observa-se que no item 1 que versa sobre o fornecimento do disjuntor propriamente dito não há nenhuma menção ao relé digital que deve vir acoplado junto ao Disjuntor de média tensão, conforme preconizado no Item 4.1 (descrição do objeto) e 18.2.1 (especificações do objeto).

Nestes termos, pedimos esclarecimentos da empresa supracitada para que se pronuncie acerca do referido questionamento antes de darmos o parecer final.

É o que nos cabe concluir

ITEM	CÓDIGO SERPRO (CATSERV)	DESCRIÇÃO
UNIDADES DE MANAUS		
01	000005606	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, TIPO A VÁCUO, CLASSE 15KV, 350MVA, COM RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA ACLOPLADO.

Ricardo Correa
Eng. Eletricista e Seg. Trabalho
Analista Judiciário - DVENG/TJ
(92) 33035247/5248

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>**Para:** "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>**Cc:** "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 27 de abril de 2018 8:05:11**Assunto:** Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 24/2018** (PA 21995/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Ressalta-se que a proposta anterior da ora licitante, **Norte Engenharia**, foi aceita pela Divisão de Engenharia, mas após solicitação, a empresa forneceu nova proposta contendo marca/modelo/fabricante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta **retificada** atendem ao exigido no termo de referência?Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**sexta-feira**), **27/04/2018, às 09:15 h**, em razão do agendamento da

continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Ricardo Correa da Costa <ricardo.correa@tjam.jus.br>

Sex, 27 de abr de 2018 09:05

Assunto : Re: Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia

Para : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Cc : Nelia Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia <engenharia@tjam.jus.br>, Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Olá Sr Lázaro, obrigado pelo usual suporte.

Bom...em análise da proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 24/2018** (PA 21995/2016) contendo marca/modelo/fabricante fornecidos pela empresa ora classificada (**Norte Engenharia**), observa-se que no item 1 que versa sobre o fornecimento do disjuntor propriamente dito não há nenhuma menção ao relé digital que deve vir acoplado junto ao Disjuntor de média tensão, conforme preconizado no Item 4.1 (descrição do objeto) e 18.2.1 (especificações do objeto).

Nestes termos, pedimos esclarecimentos da empresa supracitada para que se pronuncie acerca do referido questionamento antes de darmos o parecer final.

É o que nos cabe concluir

ITEM	CÓDIGO SERPRO (CATSERV)	DESCRIÇÃO
UNIDADES DE MANAUS		
01	000005606	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO, TIPO A VÁCUO, CLASSE 15KV, 350MVA, COM RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA ACLOPLADO.

Ricardo Correa
Eng. Eletricista e Seg. Trabalho
Analista Judiciário - DVENG/TJ
(92) 33035247/5248

De: "Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz" <lazaro.queiroz@tjam.jus.br>

Para: "Ricardo Correa da Costa" <ricardo.correa@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Divisão de Engenharia" <engenharia@tjam.jus.br>

Cc: "Comissão Permanente de Licitação" <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Sexta-feira, 27 de abril de 2018 8:05:11

Assunto: Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 24/2018** (PA 21995/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Ressalta-se que a proposta anterior da ora licitante, **Norte Engenharia**, foi aceita pela Divisão de Engenharia, mas após solicitação, a empresa forneceu nova proposta contendo marca/modelo/fabricante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta **retificada** atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**sexta-feira**), **27/04/2018, às 09:15 h**, em razão do agendamento da

continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

De : Lázaro Apopi Ferreira da Silva de Queiroz <lazaro.queiroz@tjam.jus.br> Sex, 27 de abr de 2018 08:05
Assunto : Diligência PE 24/2018 - Proposta de Preço Retificada - Norte Engenharia  1 anexo
Para : Ricardo Correa da Costa <ricardo.correa@tjam.jus.br>, Nelia Freitas Nogueira
Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Divisão de Engenharia
<engenharia@tjam.jus.br>
Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Bom dia,

De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor demandante a Proposta referente ao **Pregão Eletrônico nº 24/2018** (PA 21995/2016) da licitante ora classificada. A verificação de adequação ao Termo de Referência dará subsídios para a aceitabilidade da Proposta do licitante. Em complemento à diligência, solicito que aponte, também se os documentos apresentados atendem às especificações técnicas.

Ressalta-se que a proposta anterior da ora licitante, **Norte Engenharia**, foi aceita pela Divisão de Engenharia, mas após solicitação, a empresa forneceu nova proposta contendo marca/modelo/fabricante.

Sendo assim, questiono à Divisão de Engenharia (setor técnico/demandante):

1) Os objetos ofertados na proposta **retificada** atendem ao exigido no termo de referência?

Solicito resposta a esta Diligência até hoje (**sexta-feira**), **27/04/2018, às 09:15 h**, em razão do agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lázaro Queiroz
Estagiário - Comissão Permanente de Licitação (CPL)

 **NORTE - PROPOSTA DE PREÇOS - RETIFICADA.pdf**
354 KB
