



**Processo TJ/AM 2015/020890 Vol.: 1**

**Origem**

---

**Órgão:** TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas  
**Setor:** DVENG/CADJJFL - Divisão de Engenharia (Anexo)  
**Responsável:** Igor de Vasconcellos Dias Mendonça  
**Data encam.:** 22/01/2016 às 11:34

**Destino**

---

**Órgão:** TJ/AM - Tribunal de Justiça do Amazonas  
**Setor:** CPL/TJ - Comissão Permanente de Licitação

**Encaminhamento**

---

**Motivo:** Para Providências  
**Encaminhamento:** Análise técnica das propostas apresentadas:

Grupo 1, Elétrica Radiante:

Proposta precisa de esclarecimentos:

Item 1: Empresa precisa confirmar código cotado. Código listado não está no folder.  
Bombas THS-18 e THSI-18 de 7,5cv listadas no folder atendem os requisitos.

Item 2: Bomba de 12,5cv na página enviada não atende critérios de pressão máxima, e é de estágio simples.  
A bomba de 12,5cv, deve ser de, no mínimo, dois estágios e atingir a pressão e vazão solicitadas. Empresa precisa esclarecer qual bomba irá fornecer e enviar catálogo e folder contendo a bomba.

Item 3: Brásida Eireli

Proposta está tecnicamente correta.  
Item 3: Thebe P11/6NR, 3cv atende requisitos técnicos

Grupo 2: Bombas Rio Preto,

Proposta está tecnicamente correta.  
Item 4: BRP-4SD4-17, 3cv, atende requisitos técnicos.  
Item 5: BRP-4SD4-28, 5,5cv, atende requisitos técnicos.